

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Czarnkowie
- fax
- e-mail
- Sekcja Higieny Komunalnej
- fax Działu/ Oddziału
- e-mail Działu/ Oddziału

/067/ 255-22-40

/067/ 255-27-60

/067/ 255 -82-36

sekretariat@psse-czarnkow.pl

/067/ 255-22-40

/067/ 255 -82-36

higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków

www.psse-czarnkow.pl

ON-HK-420/ 133 - 4 /08

oryginał/ kopia
Czarnków dn. 01.12. 2008

ORZECZENIE

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Kruczu**:
nr sprawozdań z badań : **1949,1950/W/08** wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i
Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pile

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy niżej
wymienionych sprawozdań z badań wody pobranej do badań w dniu 08.10.08 z wodociągu
publicznego w **Kruczu**, stwierdza że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi :

1949/W/08- hydroformia- w badanym zakresie woda **nie** spełnia wymagań rozporządzenia Ministra
Zdrowia z 29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr
61 poz.417) ze względu na ponadnormatywną **mętność** : 1,6 NTU (dopuszczalna wartość wynosi 1
NTU), ponadnormatywną zawartość **żelaza** : 0,225 mg /l (dopuszczalna zawartość : 0,200 mg /l),
ponadnormatywną zawartość **manganu** : 0,089 mg /l (dopuszczalna zawartość : 0,050 mg /l),

1950/W/08-sieć Krucz Nadleśnictwo- w badanym zakresie woda **nie** spełnia wymagań
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417) ze względu na ponadnormatywną **mętność** : 5,5 NTU
(dopuszczalna wartość wynosi 1 NTU) ,ponadnormatywną zawartość **żelaza**: 0,970 mg/l (wartość
dopuszczalna :0,200 mg/l) ponadnormatywną zawartość **manganu** : 0,112 mg /l (dopuszczalna
zawartość : 0,050 mg /l), ponadnormatywną zawartość **jonu amonowego** : 1,55 mg /l
(dopuszczalna zawartość : 0,50 mg /l)

Otrzymują :

1.GZUWiM w Brzeźnie

②Urząd Gminy w Lubaszu

3.a/a

A.S.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Beata Kościńska
2(mg) Beata Kościńska