

Odpowiedzi na pytania z dnia 15.06.2011r.

Nie przytacza się treści pytań powtarzających się .

Świetlica w Nowinie

1.W przedmiarze izolacja ścian 5cm,w dokumentacji 12 cm, proszę o potwierdzenie gr.izolacji

Odpowiedź: 12 cm

2.W przedmiarze izolacji ścian cokołu 5 cm, w dokumentacji 10 cm ,proszę o potwierdzenie gr.izolacji

Odpowiedź: 10 cm

Świetlica Prusinowo

1.Przedmiar robót budowlanych poz.8-proszę określić rodzaj i gatunek drewna oraz jego klasę

Odpowiedź: drewno sosnowe ,deska podłogowa kl.I gr.32 dł 3,00m – 6,00m łączenie pióro - wpust

2.Przedmiar robót budowlanych poz 12.-proszę podać wymiary podestu i wysokość i określić jego konstrukcję i rodzaj wykończenia frontu i posadzki.

Odpowiedź:

Wymiary podestu 260cm x 330cm h-35 cm

Konstrukcja –drewniana

Wykończenie –deska sosnowa ,listwy podłogowe sosnowe, lakierowanie.