



Ochrona od porażeń:

- przed dotykem bezpośrednim:
 - izolacja robocza 1kV
- przed dotykem pośrednim:
 - samoczynne wyłączenie zasilania

ZK** – Złącze kablowe plombowane (skrzynka KH00 – dostawa ZE)

SL* – Szafka licznikowa w obudowie izolacyjnej

Inwestor: <div>Gmina Lubasz ul. Chrobrego 37, 64 - 720 Lubasz</div>				<div>STUDIO DK</div> <div>Studio DK ul. Sielska 17e 60-129 Poznań tel./fax (61) 66 14 878 info@studiodk.pl www.studiodk.pl</div>	
Przedmiot opracowania: <div>PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI, UL. WIEJSKA I OSIEDLA GORAJSKIE</div>					
Nazwa rysunku: <div>Schemat ideowy połączeń w.l.z. (dla przepompowni ścieków P1 dz. 202/27)</div>					
Autorzy	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	mgr inż. W. Miłkowski	21/Pw/91		-	3
Sprawdzający:	inż. T. Graczyk	69/73/Pm			
AutoCAD LT 2008 - licencja nr B48AF000					
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118					