

złącze kablowo-pomiarowe  
(projektowane i wykonane  
przez ZE)

PROJ. PRZEPOMPOWNI  
ŚCIEKÓW P2


YKY 5x10mm<sup>2</sup>  
+ 2xFe-Zn 30x4mm  
l=5m

szafka zasilająco-sterownicza  
SZS (wykonanie fabryczne)

DVR0110 l=4m

- Ochrona od porażeń
- przed dotykiem bezpośrednim – izolacja robocza 1kV
  - przed dotykem pośrednim – szybkie samoczynne wyłączenie zasilania i II klasa ochronności

1224

Investor:	Gmina Lubasz ul. Chrobrego 37, 64 - 720 Lubasz				<div> STUDIO DK</div>
Przedsiębiorstwo:	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI, UL. WIEJSKA I OSIEDLE GORAJSKIE				
Nazwa rysunku:	Trasa kabla zasilającego nn-0,4 kV				
Autorzy	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	mgr inż. W. Miłkowski	21/Pw/91		1:250	1
Sprawdzający:	inż. T. Graczyk	69/73/Pm			
Rzeczpospolite					

Rozpowszechnianie i powielenie niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118