

## **Odpowiedzi na pytania z dnia 08.03.2012**

zapytanie odnoszące się do postępowania przetargowego o nazwie: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej budynki SP w Lubaszu, SP w Miłkowie, SP w Jędrzejewie, UG w Lubaszu” - I Etap.

Pytanie dotyczy stolarki okiennej, w zestawieniu Stolarki okiennej będącej w załącznikach jest informacja „Mechanizm otwierania górnych skrzydeł z poziomu podłogi” - Pytamy w jakiej ilości okien i w których dokładnie takie dodatkowe wyposażenie będzie zastosowane, ponieważ nie ma nigdzie takiej informacji.

### **Odpowiedź:**

**Informacja o mechanizmach otwierania okien nie dotyczy okien objętych zamówieniem. Mechanizmy zastosowano w oknach sali gimnastycznej zlokalizowanych na elewacji wschodniej.**

Drugie pytanie odnosi się do szyby bezpiecznej P3, w zastosowaniu są szyby P2 oraz bezpieczna szyba P4 – stąd nasze zapytanie czy na pewno ma być zastosowane takie szklenie.

### **Odpowiedź:**

**Proszę zastosować szybę bezpieczną P4.**