

**Odpowiedź na pytanie z dnia 06.03.2012r.**

W związku z przystąpieniem o w/w przetargu proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o zestawienie stolarki okiennej dla budynku UG w Lubasz.

**Odpowiedź:**

Z uwagi na brak w dokumentacji technicznej zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej Zamawiający precyzuje opisowo wymagania dla stolarki okiennej. Zamówienie dotyczy okien w części „podpiwniczonej” budynku. Należy zachować podział okien jak pokazano na rysunkach elewacji. Należy przyjąć, że w każdym oknie tylko jedno skrzydło będzie uchylno-rozwierane (kierunek do uzgodnienia w trakcie robót). W oknach trójdzielnych będzie to skrzydło środkowe. Pozostałe jako elementy stałe. Profile pięciokomorowe- białe. Szyby bezpieczne P4. Jednostronnie (od wewnątrz) szyby matowe. Wszystkie klamki zastosować z wkładką patentową. W każdym oknie zastosować nawietrzaki listwowe w górnej części okna o wydajności min. 30 m<sup>3</sup>/h.

Wymiary i podział okien pokazano na rysunkach kolorystyka U.G. rzut piwnic inwentaryzacja 002 oraz na elewacjach rys. nr 007 i 008. Wymiary proszę sprawdzić w trakcie wizji lub bezpośrednio przed zamówieniem stolarki w trakcie robót.

Na oknach I piętra –elewacja zachodnia, proszę zamontować rolety kasetowe zewnętrzne bez napędu elektrycznego 4 szt. w kolorze zbliżonym do koloru elewacji lub parapetów (kolorystyka do uzgodnienia w trakcie robót).