

1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubaszu:

- a. Czy stolarka okienna ma być wyposażona w szprosły międzyszybowe. Jeśli tak , to jakiego koloru, jakiej szerokości, jaki ma być ich podział.

Odpowiedź: Nie.

B . Czy okna mają być wyposażone w nawietrzaki , jeżeli tak , to w jakiej ilości dla każdego z okien, jakie mają być ich parametry?

Odpowiedź: Tak. Nawietrzaki listwowe w każdym oknie o wydajności min. 30 m³/h (na jedno okno).

2. Urząd Gminy Lubasz:

- a. W przedmiarze przewidziano montaż drzwi automatycznych rozsuwanych z przekładką termiczną. Proszę o podanie szczegółowych parametrów drzwi, mechanizmów, rysunków.

Odpowiedź: w pliku 03. termomodernizacja zamieszczono plik pdf. drzwi wejściowe automatyczne do , zawiera on szczegółowe parametry drzwi i rysunki.