


**RZECZOWNAWCA DS. ZABEZPIECZENIA PRZECIWOPOŻAROWYCH**  
st. bryg. w st. sp. inż. Henryk Boguszewski nr upr. 187  
Poznań, dnia 06.03.2007  
ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z WYMAGANIAMI  
OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ  
STWIERDZAM  
bez uwag *Z uwagami*

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:  
1) bez zastrzeżeń  
2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączniku  
Lp. opinii *1* inż. Józef Modrzyk  
Rzecznik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy  
Nr upr. GIP 332/89 w gminach  
1, 1, 2, 1, 3, 1, 4  
Zam. Miejska, ul. Piłsudskiego 17  
tel. 0 602 34 81 80  
Data 05.03.2007  
Podpis *[Signature]*

- |     |   |
|-----|---|
| 13. | Wodomierz MWN 125 NKO   |
| 12. | Wodomierz MWN 100 NKO   |
| 11. | Zbiornik kontrolno – pomiarowy                                    |
| 10. | Rozdzielnia zestawu hydroforowego                                 |
| 9.  | Rozdzielnia główna  |
| 8.  | Rozdzielnia technologiczna  |
| 7.  | Rozdzielnia pneumatyczna  |
| 6.  | Zestaw chloratora   |
| 5.  | Zestaw hydroforowy ZH-ICL/M 4. 18. 40/4,0 kW + TP 80-210/2/4,0 kW |
| 4.  | Zestaw dmuchawy DIC-75H/4,0 kW                                    |
| 3.  | Zestaw sprężarki  |
| 2.  | Zestaw aeracji AIC 800  |
| 1.  | Zestaw filtracyjny FIC/104/6126                                   |

Przedsięwzięcie: <b>Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sokołowie</b>				gmina: Lubasz woj: wielkopolskie		
Nazwa załącznika: <b>Rzut stacji uzdatniania wody</b>				Nr zał:  <b>2</b>		
Imię i Nazwisko		Specjalność	nr uprawnień			podpis
Projektant: mgr inż. Janina Górna		sanitarna	153/76/PW 246/84/PW			
Opracował:						
Sprawdził: inż. Stanisław Grabias		sanitarna	190/77 / PW 117/89 / PW			
Stadium dokumentacji P.B.		Skala 1: 50	Data: 03. 2007 r.			