

Lubasz , dnia 21.05,2012 r.

Os.7021.1.4.2012 .pW

Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. nr 113 , poz.759) do Zamawiającego zostało wniesione w postępowaniu na

„Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach Nowina , Stajkowo , Miłkówko , Miłkowo , Klempicz , Sokołowo „ – I I etap . niżej przytoczone zapytanie:

. Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących zapisów w SIWZ:

1. Prosimy o udostępnienie analizy wody surowej

Zgodnie z art.. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odpowiada:

Ad. 1. Zamawiający nie dysponuje analizą wody surowej .

Z przeprowadzonych badań przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Czarnkowie wynika że woda jest średni twarda , mętna w skutek wytrącania się związków żelaza i zawiera mangan.

Wójt Gminy Lubasz