

Lubasz , dnia 21.05.2012 r.

Os.7021.1.5.2012 .pW

Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. nr 113 , poz.759) do Zamawiającego zostało wniesione w postępowaniu na

„Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach Nowina , Stajkowo , Miłkówko , Miłkowo , Klempicz , Sokołowo „ – I I etap . niżej przytoczone zapytanie:

1. Na jakiej podstawie Zamawiający wymaga posiadania doświadczenia w dostawie i montażu kompletnego układu technologii uzdatniania wody opartego na zestawach filtracyjnych z poduszka powietrzną , skoro zaprojektowana w dokumentacji projektowej technologia uzdatniania wody oparta jest na filtrach bez poduszki powietrznej. Postawienie takiego wymogu narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz jest sprzeczne z przedmiotem zamówienia. Prosimy o wykreślenie wymogu posiadania doświadczenia w dostawie i montażu kompletnego układu technologii uzdatniania wody opartego na zestawach filtracyjnych z poduszką powietrzną
2. Zgodnie z art.. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odpowiada:

Ad 1 Zamawiający zmienia zapis pkt VIII.5 SIWZ poprzez wykreślenie słów: „oraz co najmniej dostarczył i zamontował kompletny układ technologii uzdatniania wody oparty na zestawach filtracyjnych z poduszka powietrzną”,

Wójt Gminy Lubasz