



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Lubasz, dnia 10.10.2012 r.

Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r nr 113,poz.759) do Zamawiającego zostało wniesione w postępowaniu na **„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi Goraj na bazie istniejącego uzbrojenia w Lubaszu „**, niżej przytoczone pytania:

1. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane) , a w szczególności dla :

- przepompowni ścieków , wymagania normy PN-EN 12050 - : 2002
- zaworów zwrotnych , wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

2. W myśl art.8 ust 5 ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 r. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu nie posiadających oznakowania zgodności z wymogami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego , czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Zgodnie z art.38 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający odpowiada:

Ad.1

Tak. Zamawiający dopuszcza alternatywnie rozwiązania równoważne zgodnie z art. 30.4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r nr 113,poz.759) W odniesieniu do przepompowni Zamawiający dopuszcza skompletowanie przepompowni z elementów certyfikowanych, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań dokumentacji technicznej oraz STWIOR, norm i przepisów dotyczących poszczególnych elementów.

Ad.2

Zamawiający będzie żądał stosownych oświadczeń. W przypadku kompletacji przepompowni ścieków z elementów .Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy stosownego oświadczenia o zgodności dla poszczególnych wbudowanych elementów . Dla rozwiązań równoważnych należy udokumentować spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.