



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013  
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Lubasz, dnia 15.10.2012 r.

## Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2010 r nr 113,poz.759) do Zamawiającego zostało wniesione w postępowaniu na **„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi Goraj na bazie istniejącego uzbrojenia w Lubaszu „** , niżej przytoczone pytania:

1. Zwracamy się z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej przedmiotowego ogłoszenia dokumentacji geotechnicznej , na którą powołują się autorzy projektu w opisie technicznym dla kanalizacji sanitarnej w pkt.5 opisu technicznego.
2. W przedmiarze dla robót liniowych sieciowych występują pozycje : Pompowanie wody z wykopów ( ilość godzin do szczegółowego rozliczenia ,, 1.p.18 d1.2 str. 12. Czy w związku z tym zapisem należy założyć , że w przypadku przekroczenia zakładanego czasu pompowania wody Inwestor będzie honorował dla tej pozycji rozliczenie na zasadach obmiarowych ?. Ponadto brak w przedmiarach robót odwodnieniowych dla wykonania przyłączy kanalizacyjnych.
3. Brak informacji w opisie technicznym o możliwościach miejsca zrzutu wody z odwadniania wykopów.
4. Czy inwestor jako właściciel dróg gminnych zamierza naliczać koszty zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót na tych drogach?. Jeśli tak to prosimy o podanie stawek obowiązujących na terenie gminy Lubasz.
5. Czy inwestor posiada dokumentację związaną z istniejącym zadrzewieniem wzdłuż trasy kanalizacji oraz jego ewentualnym usunięciem w przypadku kolizji. Czy Wykonawca ma uwzględnić koszty z tym związane w swoim zakresie prac, czy zabezpiecza to Inwestor?
6. Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej przedmiotowego zadania dokumentów pozwoleń na budowę oraz uzgodnień , pozwoleń i warunków technicznych uzyskanych na etapie projektowania inwestycji.

7. Ad.pkt. VIII 2) SIWZ :

„ Wykonawcy zobowiązani są przedstawić wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , robót związanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , tłocznej metodą bezwykopową w technologii mikrotunelingu i budową przepompowni ścieków odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości brutto nie niższej niż 2 000 000,00 zł , z podaniem ich zakresu , wartości oraz daty i miejsc wykonania. Wykonawca musi się wykazać wykonaniem przynajmniej jednej roboty , z podaniem zakresów ( budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , tłocznej metodą bezwykopową w technologii mikrotunelingu i budową przepompowni ścieków) a łączna wartość tych robót nie może być niższa niż 2 000 000,00 zł.

Prosimy o doprecyzowanie powyższego zapisu poprzez dookreślenie co konkretnie stanowi każdy z zakresów , jakimi ma wykazać się Wykonawca , aby spełnić powyższy warunek – czy technologia mikrotunelingu dotyczy zarówno kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jak i tłocznej ?.

Zgodnie z art.38 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający odpowiada:

- Ad. 1. Dokumentacja geotechniczna została umieszczona na stronie internetowej przedmiotowego ogłoszenia.
- Ad. 2. Zakłada się , że przykanaliki będą wykonywane łącznie z siecią główną , przy obniżonym poziomie wód gruntowych dla kanału głównego. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
- Ad. 3. Wody z pompowania można odprowadzić do rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej ( po uprzednim uzyskaniu zgody WZDW w Poznaniu ) lub pompować do rowu melioracyjnego biegnącego przez teren wsi Goraj.
- Ad. 4. Gmina pobierze opłatę za zajęcie pasa drogowego w wysokościach :
- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| za zajęcie pobocza                   | - 1,00 zł/m <sup>2</sup> za każdy dzień |
| za zajęcie utwardzonego chodnika     | - 3,00 zł/m <sup>2</sup> za każdy dzień |
| za zajęcie jezdni do 20 %            | - 1,50 zł/m <sup>2</sup> za każdy dzień |
| za zajęcie jezdni powyżej 20% do 50% | - 2,00 zł/m <sup>2</sup> za każdy dzień |
| za zajęcie jezdni powyżej 50 %       | - 5,00 zł/m <sup>2</sup> za każdy dzień |
- nawierzchnia dróg – pospółka , żużel
- Ad. 5. Inwestor nie posiada dokumentacji związanej z istniejącym zadrzewieniem. Nie przewiduje się wycinki drzew.
- Ad. 6. Dokumenty zostały umieszczone na stronie internetowej przedmiotowego ogłoszenia
- Ad.7. Doświadczenie robót wykonanych metodą mikrotunelingu dotyczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.