



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Lubasz, dnia 22.10.2012 r.

Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r nr 113,poz.759) do Zamawiającego zostało wniesione w postępowaniu na **„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi Goraj na bazie istniejącego uzbrojenia w Lubaszu „** , niżej przytoczone pytania:

1. W celu umożliwienia prawidłowego wyceny robót prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego dla zadania objętego inwestycją.
2. Projekt budowlany oraz Specyfikacja Techniczna nie określają w jaki sposób należy wykonać rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni drogowych (brak ilości , rodzaju i grubości rozbieranych i odtwarzanych warstw nawierzchni , brak rysunków konstrukcyjnych nawierzchni drogowych).W celu umożliwienia prawidłowej wyceny robót prosimy o udostępnienie projektu drogowego dla zadania objętego inwestycją.
3. W związku z tym, że Zamawiający nie udostępnił informacji nt. wykonania robót drogowych , prosimy o jednoznaczne potwierdzenie , że zakres robót drogowych ujęty w przedmiarze robót jest prawidłowy.
4. W jakim standardzie materiałowym i w jakich średnicach należy wykonać zasuwy nożowe , czyszczak z zaworem zwrotnym hydrantowym oraz zawór odpowietrzająco - napowietrzający?.
5. W celu umożliwienia prawidłowej wyceny robót prosimy o udostępnienie oferentom rysunków technologiczno – konstrukcyjnych studni czyszczakowych i z zaworem odpowietrzająco – napowietrzającym na rurociągu tłocznym.
6. W dokumentacji projektowej nie ma profili podłużnych przyłączy sanitarnych. W celu umożliwienia prawidłowej wyceny robót prosimy o udostępnienie w.w profili.

Zgodnie z art.38 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający odpowiada:

- Ad .1 Z uwagi na duży rozmiar danych uniemożliwiający umieszczenie na stronie internetowej projektu wykonawczego udostępniamy go w wersji CD (płyta CD zostaje wysłana bezpłatnie pocztą)
- Ad.2. Zamawiający nie posiada odrębnego projektu odtworzenia nawierzchni. Kalkulację należy wykonać na podstawie przedmiaru robót, oraz zgodnie z decyzją WZDW.32.73350/293/09
- Ad. 3 Kalkulację do oferty należy przeprowadzić na podstawie danych w przedmiarze.
- Ad.4. Średnice zasuw nożowych, czyszczaka oraz zaworu odpowietrzająco - napowietrzającego należy przyjąć wg rysunków, standard materiałowy armatury – należy przyjąć żeliwo sferoidalne.
- Ad.5. Rysunki zostały umieszczone na stronie internetowej przedmiotowego ogłoszenia – Rys. 22 i 23.
- Ad.6. W dokumentacji znajduje się zestawienie przyłączy z podaniem rzędnych. Dokumenty zostały umieszczone na stronie internetowej przedmiotowego ogłoszenia.