


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych /67/ 255-22-40
- PPIS w Czarnkowie /67/ 255-27-60
- fax /67/ 255 -82-36
- e-mail psse.czarnkow@pis.gov.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej /67/ 255-22-40
- fax Działu/ Oddziału /67/ 255 -82-36
- e-mail Działu/ Oddziału higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl



ON.HK-420/126-1/13

P. R. Bibski
BIP 21.06.2013
[Signature]

oryginał/ kopia

Czarnków dn. *M*.. czerwiec 2013

ORZECZENIE

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Sokolowie**: nr sprawozdań z badań : **704,705,706/W/1** wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile oraz **1375/2013** wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy niżej wymienionych sprawozdań z badań wody pobranej do badań w dniu 21.05.13 z wodociągu publicznego w **Sokolowie**, stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi :

706W/13- sieć Kamionka ,przedszkole - w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417 z późn. zm.)

704/W/13 -sieć Sokółowo 43- w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417 z późn. zm.)

705/W/13,1375 /2013- sieć Sławno RSP- w badanym zakresie **nie** spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417 z późn. zm.) ze względu na zawartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2° C po 72 h , która wyniosła >300 jtk/1 ml przy wartości zalecanej ≤100jtk/1ml

Zał. 704,705,706/W/13 , 1375/2013

Otrzymują :

- 1. GZK Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23
- 2. Urząd Gminy w Lubasz
- a/a

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie
[Signature]
(mgr Beata Kościeliska)

AS