


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych /67/ 255-22-40
- PPIS w Czarnkowie /67/ 255-27-60
- fax /67/ 255 -82-36
- e-mail [psse.czarnkow@pis.gov.pl](mailto:psse.czarnkow@pis.gov.pl)
- Sekcja Higieny Komunalnej /67/ 255-22-40
- fax Działu/ Oddziału /67/ 255 -82-36
- e-mail Działu/ Oddziału [higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl](mailto:higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl)



oryginał/ kopia

ON.HK-420/ 124 -1/14

Czarnków dn. 10.04.2014

*P. R. Bibak do BIP 11.04.2014*  
**OCENA JAKOŚCI WODY**

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Stajkowie**: nr sprawozdań z badań : **363,364,365/W/14** wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile oraz **716/2014** wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny** w Czarnkowie, na podstawie analizy niżej wymienionych sprawozdań z badań wody pobranej do badań w dniu 18.03.14 z wodociągu publicznego w **Stajkowie**, stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi :

**365/W/14, 716/2014** -sieć Miłkowo 11, szkoła, kuchnia- w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417 ze zm.) jednak **ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2° C po 72 h** wyniosła 255 jtk/1 ml przy wartości zalecanej ≤100 jtk/1 ml

**364/W/14** -sieć Stajkowo 16, przedszkole kuchnia - w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417 ze zm.)

**363/W/14** -sieć Stajkowo 19, kuchnia - w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417 ze zm.)

**Woda nadaje się do spożycia i celów gospodarczych**

Załącz. 363,364,365/W/14, 716/2014

Otrzymują :

1. GZK Sp. z o.o. w Lubasz
2. Urząd Gminy w Lubasz
3. a/a

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Czarnkowie  
*(mgr Beata Kościńska)*

AS