

Lubasz, 16 czerwca 2014 r.

Zapytanie nr 1. – dotyczy przetargu nieograniczonego Budowa urządzenia wodnego – Kanału Lubaskiego wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Lubaszu.

Pytanie: W związku z montażem na kanalizacji deszczowej rury PH HD Dn 800 mm, czy można zastosować typowy wylot żelbetowy prefabrykowany dla rury Dn 800 mm?

Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie typowego wylotu żelbetowego pod warunkiem, że będzie możliwość zamontowania kraty i zamknięcia szandorami w celu odcięcia dopływu wody.