

Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3
Tel. (067) 253-01-60 w. *1168

GK.6630.

Opinia NR 448/2013

Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot uzgodnienia:

Sieć gazowa ś/c z przyłączami –

**Lubasz, ul. Wiejska, Chrobrego, Szkolna, Pogodna, Podgórna, Parkowa, Kolejowa,
dz. nr 199/2, 202/24, 857, 772, 728, 580, 193, 876, 875, 877/2, 668, 652/1, 652/2, 652/3, 653/8, 653/3, 653/2, 645, 600,
841/3, 649, 655/1, 655/3, 655/4, 654, 653/8, 594/7, gm. Lubasz**

Inwestor:

Gmina Lubasz

64-720 LUBASZ, B.Chrobrego 37

Na wniosek z dnia: **2013-12-02** znak:...

Data wpływu wniosku do zespołu:

2013-12-03

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Opiniuje Pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

Sieć gazowa z przył.- Lubasz, ul. Wiejska, Chrobrego, Szkolna, Pogodna, Podgórna, Parkowa, Kolejowa, dz. nr 199/2, 202/24, 857, 772, 728, 580, 193, 876, 875, 877/2, 668, 652/1, 652/2, 652/3, 653/8, 653/3, 653/2, 645, 600, 841/3, 649, 655/1, 655/3, 655/4, 654, 653/8, 594/7, gm. Lubasz

godło: 412.212.084.2; 412.212.084.4; 412.212.091.3; 412.212.091.4; 412.212.093.1; 412.212.093.3;
412.212.093.4; 412.212.094.3; 412.212.141.1; 412.212.141.2; 412.212.141.4; 412.212.142.1

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 ze zmian.)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38, poz.455)
- Zarządzenie Nr 18/2011 Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Uwagi i zalecenia:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegatura w Pile:

!- konsultant nieobecny na posiedzeniu Zespołu

UWAGA!- nieobecność konsultanta nie wstrzymuje pracy Zespołu Dz.U. z 2001r., Nr 38, poz.455, § 21 ust.3 - (informacja przewodniczącego zespołu)

Urząd Gminy Lubasz:

- uzgodniono bez uwag

ASTA-NET ASTA GROUP Sp. z o.o. S.K.A. - Piła (dział techniczny tel. 067 350 90 00 w.33)

Asta- Net uzgadnia projektowaną sieć (przyłącze) z następującymi uwagami:

- bezwzględnie zachować normatywne odległości od urządzeń Asta-Net
- prace ziemne w zasięgu naszych urządzeń muszą być wykonywane bez użycia sprzętu mechanicznego
- zabezpieczyć urządzenia telekomunikacyjne Asta-Net przed uszkodzeniem i osiadaniami gruntu
- kolizje z naszymi urządzeniami zgłaszać do odbioru przed zasypianiem
- przed rozpoczęciem robót ziemnych należy powiadomić pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem ASTA-NET (fax 067 350-90-02) celem przekazania miejsc kolizyjnych w terenie

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu:

- uzgodniono
- poinformować o terminie rozpoczęcia prac
- prace prowadzić pod nadzorem GZK w Lubaszu

"NETIA" S.A. - Piła:

- bez uwag

ENEA Operator Sp. z o.o. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Piła:

- przed przystąpieniem do robót należy zgłosić się z dokumentacją do Kierownika Oddziału Terenowego w PE Czarnków tel. 67 255-20-46. , który poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych

- przez Energetykę urządzeń podziemnych i pomoże na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu dokładnej lokalizacji trasy przebiegu kabli należy dokonać próbnych przekopów
- przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o. RDE w Pile zachować dopuszczalne odległości wzajemne zgodnie z obowiązującymi normami
 - stosować wykopy ręczne
 - w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z kablami energetycznymi zastosować rury ochronne PCV
 - przed zasypaniem wszystkie skrzyżowania zgłosić do odbioru technicznego w PE Czarnków przy ul. Chodzieńska 3
 - podczas prac przy urządzeniach elektroenergetycznych zachować szczególną ostrożność
 - przy liniach energetycznych SN lub NN zwrócić uwagę na uziemienia słupów linii
 - prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
- *- zwrócić szczególną uwagę na skrzyżowanie z linią SN-15kV kierunek ST Lubasz 11

Telekomunikacja Polska SA Pion Sieci Poznań:

!- konsultant nieobecny na posiedzeniu Zespołu

UWAGA!- nieobecność konsultanta nie wstrzymuje pracy Zespołu Dz.U. z 2001r., Nr 38, poz.455, § 21 ust.3 -

** zbliżenia i skrzyżowania projektowanej sieci do istniejącej sieci telekomunikacyjnej TP (informacja przewodniczącego zespołu)*

Przewodniczący Zespołu:

- przedłożony projekt został uzgodniony na posiedzeniu Zespołu nr 26/2013 w dniu 04.12.2013r. z zachowaniem uwag branżowych oraz informacji Zespołu dotyczącego obowiązujących warunków do realizacji inwestycji
 - prace ziemne wykonać z należytą ostrożnością, pod nadzorem właścicieli uzbrojenia podziemnego
 - w miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej sieci (przyłącza) z innym uzbrojeniem podziemnym stosować zabezpieczenia tych sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami
 - w miejscach skrzyżowań i zbliżeń sieci (projektowanych z istniejącymi) stosować przekopy próbne, a roboty ziemne prowadzić sposobem ręcznym
 - należy uwzględniać uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnieniach branżowych
- UWAGA! nieobecność konsultanta nie wstrzymuje pracy Zespołu i oznacza, że konsultant nie korzysta z przyznanego mu przepisami prawa do zgłaszania uwag, wniosków i zaleceń do projektowanej trasy sieci uzbrojenia terenu i pozbawia jednostki zarządzające tymi sieciami wpływu na przebieg proponowanej trasy.*
- przed rozpoczęciem prac uzyskać zgodę wejścia na teren od właścicieli nieruchomości przez które przebiega projektowana sieć lub przyłącze
 - odkryty przewód zabezpieczyć
 - przejście siecią (przyłącze) w pobliżu drzew z zachowaniem szczególnej ostrożności w sposób nie szkodzący drzewom lub krzewom w uzgodnieniu z właścicielem drzewostanu, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2009r., Nr 151, poz.1220)
 - przy wykonywaniu prac należy zwrócić uwagę na punkty geodezyjne nr 15803/32,1042,31,15804/35(ark.1), 1046,48(ark.2), 1053(ark.3), zaznaczone na mapach kolorem zielonym, a w razie ich uszkodzenia należy zlecić odtworzenie tych punktów i o fakcie powiadomić Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 - uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty wydania opinii w sprawie uzgodnienia
 - uzgodnienie traci ważność w przypadku ,o którym mowa w paragrafie 13 , rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. NR 38, poz.455)
 - obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczaniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku urządzeń podziemnych inwentaryzację wykonać przed ich zasypaniem)
 - **w razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej**

Przewodniczący: Anna Mikołajewska

z up. STAROSTY
Anna Mikołajewska
Przewodniczący Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Świadectwo upr. zawodowych GUGiK nr 15027