

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE

URZĄD GMINY W LUBASZU	
WPEŁNIŁO	
19.12.2014	
L. dz.	15071
Zał.	Podpis

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych /67/ 255-22-40
- PPIS w Czarnkowie /67/ 255-27-60
- fax /67/ 255 -82-36
- e-mail psse.czarnkow@pis.gov.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej /67/ 255-22-40
- fax Działu/ Oddziału /67/ 255 -82-36
- e-mail Działu/ Oddziału higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków

www.psse-czarnkow.pl

ON.HK-420/124 -2/14

oryginał/ kopia

Czarnków dn. 27.11.2014

P.N. Kymio do BIP 23.12.2014 G

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Stajkowie**:
nr sprawozdań z badań : **1613,1614,1683/W/14** wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i
Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy niżej
wymienionych sprawozdań z badań wody pobranej do badań w dniu 17 i 24.11.14 z wodociągu
publicznego w **Stajkowie**, stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi :

1613/W/14 -sieć Miłkowo 11, szkoła, kuchnia- w badanym zakresie spełnia wymagania
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417 ze zm.)

1614/W/14,1683/W/14 -sieć Stajkowo, przedszkole kuchnia - w badanym zakresie nie spełnia
wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417 ze zm.) ze względu na zawartość **ogólnej liczby**
mikroorganizmów w 22±2° C po 72 h, która wyniosła >300 jtk/1 ml przy wartości zalecanej
≤100 jtk/1 ml

Zał. 1613,1614,1683/W/14

Otrzymują :

- 1.GZK Sp. z o.o: w Lubaszu
- 2)Urząd Gminy w Lubaszu
- 3.a/a

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie
mgr Beata Kościńska

AS