

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych /67/ 255-22-40
- PPIS w Czarnkowie /67/ 255-27-60
- fax /67/ 255 -82-36
- e-mail psse.czarnkow@pis.gov.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej /67/ 255-22-40
- fax Działu/ Oddziału /67/ 255 -82-36
- e-mail Działu/ Oddziału higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul.Zamkowa 8
64-700 Czarnków

www.psse-czarnkow.pl



oryginał / kopia

Czarnków, 16.04.2015 r.

ON.HK- 466/3-10/157/15

pz. Bilski do BiP 17.04.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263, z późn. zm.) w związku z § 2 i § 14 ust 1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.), art.104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267, ze zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie

na podstawie sprawozdań z badań nr 115/W/15 z dnia 06.02.15, 114/W/15 z dnia 09.02.15 próbek wody pobranych w dniu 02.02.15 z wodociągu publicznego w Jędrzejewie

stwierdza:

1. warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Jędrzejewie, z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych dla mętności i żelaza

i jednocześnie

2. określa dopuszczalne wartości parametrów na jakie pozwala stwierdzona w pkt. 1 warunkowa przydatność wody do spożycia: dopuszczalna wartość dla mętności 15 NTU, żelaza 3000 µg/l

nakazuje:

doprowadzić jakość wody z wodociągu publicznego w Jędrzejewie, w zakresie wymagań fizykochemicznych i organoleptycznych dla mętności i żelaza do wymagań zgodnych z załącznikiem nr 3B poz. 6,15 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Termin wykonania określa do dnia 31.08.2015 r.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach z badań laboratoryjnych nr 115/W/15 z dnia 06.02.15, 114/W/15 z dnia 09.02.15 wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarnej –Epidemiologicznej w Pile stwierdza, że w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych dla mętności i żelaza woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 3B poz.6,15 do cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r.

W zbadanej próbce wody o nr sprawozdania 115/W/15 stwierdzono mętność 1,4 NTU przy wartości dopuszczalnej 1 NTU, ponadnormatywną zawartość żelaza 248 µg/l (wartość dopuszczalna 200 µg/l). W zbadanej próbce wody o nr sprawozdania 114/W/15 stwierdzono mętność 2,0 NTU przy wartości dopuszczalnej 1 NTU oraz ponadnormatywną zawartość żelaza 336 µg/l (wartość dopuszczalna 200 µg/l).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie postanowił jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie ul. Zamkowa 8 w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz, ul. Stajkowska 23
2. Urząd Gminy w Lubasz.
3. a/a

AS



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie
S. Kościelska
(mgr Beata Kościelska)