

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE



Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych /67/ 255-22-40
- PPIS w Czarnkowie /67/ 255-27-60
- fax /67/ 255 -82-36
- e-mail psse.czarnkow@pis.gov.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej /67/ 255-22-40
- fax Działu/ Oddziału /67/ 255 -82-36
- e-mail Działu/ Oddziału higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul.Zamkowa 8
64-700 Czarnków

www.psseczarnkow.pis.gov.pl

ON.HK-420/ 126- 1/15

oryginał/ kopia

Czarnków dn. 19.07.2015

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Sokołowie**: nr sprawozdań z badań : **834,835/W/15** wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile oraz **1468/2015** wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy niżej wymienionych sprawozdań z badań prób wody pobranych w dniu 15.06.15, z wodociągu publicznego w **Sokołowie** w następujących punktach:

834/W/15 –sieć, Sokołowo 44, kuchnia

835/W/15, 1468/2015 –sieć, sieć Kamionka, przedszkole, łazienka

stwierdza, że w badanym zakresie woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417, z późn. zm.) w zakresie następujących parametrów:

-**mangan**, którego zawartość w przedszkolu w Kamionce wyniosła 71 µg/l, a w punkcie poboru w Sokołowie 44: 68 µg/l, przy wartości dopuszczalnej 50 µg/l

Woda warunkowo przydatna do spożycia.

Zał. 834,835/W/15, 1468/2015

Otrzymują :

- 1.GZK Sp. z o.o. w Lubaszu ul.Stajkowska 23
- 2.Urząd Gminy w Lubaszu
a/a

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie
B. Vmencel
(mgr Beata Kościelcka)

AS