ROZBUDOWA Z ADAPTACJĄ PODDASZA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBASZU

Schemat jednokreskowy obwodów odbiorczych instalacji elektrycznej parteru



Rozdzielnica “RP” piętra

Osprzęt firmy **LEGRAND**
Katalog : Instalacyjna aparatura elektryczna 2012-2013

$YDY_{żo}$ 5 x 4 mm²
zasilanie rozdzielnicy „RP”
z rozdzielnicy „RG” parteru



Rozdzielnica **RP-60**
Producent firma KUBIAK
U_{ni} 500V ; I_{nc} 63A ; IP 30

SKALA 1 : 10

IP 30

N
PE
Kierunek GSW
LgY 16 mm²
R_{UZ}<30Ω
Do szyny “PE” podłączyć drutem ocynkowanym
FeZn Φ 8 mm uziom otokowy
oraz uziom fundamentowy budynku .

Ochrona przeciwporażeniowa
Sieć zasilająca nn : układ sieci TN-S
Samoczynne Wyłączenie Zasilania
Instalacja Odbiorcza : układ sieci TN-C
PN-IEC-60364

Jednostka projektowa	budconsult DORADZTWO BUDOWLANE mgr Błażej Mróz 64-720 LUBASZ, ul. Chrobrego 29 tel. (+48) 664 510 466
Nazwa obiektu budowlanego	ROZBUDOWA Z ADAPTACJĄ PODDASZA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Inwestor	Adres inwestycji
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBASZU ul. SZKOLNA 6 , 64-720 LUBASZ	LUBASZ , ul. PODGÓRNA 7 dz. nr 649
Projektował: MARIUSZ STRAŻNIKIEWICZ Upr. Bud. GP-7342/1843/94 Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa **ZAP/IE/1346/01** / 01.01.2015 - 31.12.2015 /	
Tytuł rysunku	SCHEMAT IDEOWY POŁĄCZEŃ Z ROZDZIELNICY „RP” PIĘTRA

Indeks rysunku	Data rysunku	Branża opracowania	Skala rysunku
E - 07	15.09.2015	ELEKTRYCZNA	1:10 i Bez skali