

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych /67/ 255-22-40
- PPIS w Czarnkowie /67/ 255-27-60
- fax /67/ 255 -82-36
- e-mail [psse.czarnkow@pis.gov.pl](mailto:psse.czarnkow@pis.gov.pl)
- Sekcja Higieny Komunalnej /67/ 255-22-40
- fax Działu/ Oddziału /67/ 255 -82-36
- e-mail Działu/ Oddziału [higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl](mailto:higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl)

URZĄD GMINY W LUBASZU	
WPRZYJĘTO	
23.04.2016 3612	
Zał. Podpis	

ul. Zamkowa 8  
64-700 Czarnków

[www.psse-czarnkow.pl](http://www.psse-czarnkow.pl)

oryginał/kopia

ON-HK-420/ 126-3/16

Czarnków dn. 22.04.2016r.

*Def. Rozu. Gminny  
p. A. Stępczyński  
25.04.2016*

Wójt  
Gminy Lubasz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie § 19. pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz.1989) przesyła **okresową ocenę jakości wody** przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej konsumentom z **wodociągu publicznego w Sokołowie**.

Dotyczy wymienionych poniżej sprawozdań z badań, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, prób wody pobranych w dniu 26.01.2016r. i 29.03.2016 w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego, w następujących punktach:

**24/Z/W/16, D/54/119/2016, 166/Z/W/16-** stacja uzdatniania wody w Sokołowie, wyjście do sieci

oraz

sprawozdań z badań w wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, prób wody pobranych w dniu 05.04.16 w ramach planu działania organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rok 2016:

**464/W/16-** sieć Sokołowo 44, kuchnia

**463/W/16, 766/2016-** sieć Kamionka 7, przedszkole

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie**, na podstawie analizy wymienionych sprawozdań z badań prób wody pobranych w dniach 26.01.16, 29.03.16 i 05.04.16r. , z wodociągu publicznego w **Sokołowie**

stwierdza, że **woda spełnia**, w badanym zakresie, wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz.1989) jednak okresowo występuje podwyższona zawartość manganu, na granicy wartości dopuszczalnej po uwzględnieniu niepewności badań.

W związku z powyższym wskazane jest podjęcie działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.

Podwyższona zawartość manganu w poszczególnych próbach wynosi :

**64 µg/l** ( niepewność badań ± 13) - sieć Kamionka 7, przedszkole, nr spr. z badań **463/W/16**

**60 µg/l** ( niepewność badań ± 12) – hydrofornia Sokołowo, wyjście do sieci, nr spr. z badań **166/Z/W/16**

**66 µg/l** ( niepewność badań ± 10) – stacja uzdatniania wody Sokołowo, wyjście do sieci, nr spr. z badań **24/Z/W/16**

Wartość wymagana wynosi dla manganu **50 µg/l**

Do wiadomości:

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23, zał. 463,464/W/16, 766/2016

2. a/a

AS

Panstwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Czarnkowie  
*B. Kościelska*  
(mgr Beata Kościelska)