

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE



Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych /67/ 255-22-40
- PPIS w Czarnkowie /67/ 255-27-60
- fax /67/ 255 -82-36
- e-mail psse.czarnkow@pis.gov.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej /67/ 255-22-40
- fax Działu/ Oddziału /67/ 255 -82-36
- e-mail Działu/ Oddziału higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków

www.psse-czarnkow.pl

ON-HK-420/ 125-2/16

*Ref. Rozw. Gminy
P. A. Jędrzejewski
22.06.2016
Gj*

BIP

oryginał/ kopia

Czarnków dn. 17.06.2016r.

Wójt
Gminy Lubasz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie § 19. pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz.1989) przesyła **okresową ocenę jakości wody** przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej konsumentom z **wodociągu publicznego w Jędrzejewie**.

Dotyczy wymienionych poniżej sprawozdań z badań, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, prób wody pobranych w dniu 09.05.2016 w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego, w następujących punktach:

D/335/584/2016, 253/Z/W/16- stacja uzdatniania wody w Jędrzejewie, wyjście do sieci

oraz

sprawozdań z badań w wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w prób wody pobranych w dniu 22.02.16r. w ramach planu działania organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rok 2016:

191/W/16- sieć Jędrzejewo, sieć 40a szkoła podstawowa

192/W/16- sieć Jędrzejewo, sieć 49/3

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy wymienionych sprawozdań z badań prób wody pobranych w dniach 22.02.2016 i 09.05.2016 , z wodociągu publicznego w **Jędrzejewie**

stwierdza, że **woda nie spełnia**, w badanym zakresie, wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz.1989) ze względu na ponadnormatywną mętność i zawartość żelaza, która wyniosła:

253/Z/W/16- stacja uzdatniania wody w Jędrzejewie, wyjście do sieci, zawartość żelaza 252 µg/l, mętność 2,1 FNU

192/W/16- sieć Jędrzejewo, sieć 49/3 , zawartość żelaza 280 µg/l, mętność 2,2 FNU

191/W/16- sieć Jędrzejewo, sieć 40a szkoła podstawowa zawartość żelaza 208 µg/l, mętność 1,9 FNU

Wartość wymagana wynosi dla żelaza 200 µg/l, dla mętności 1 FNU.

Stwierdzone przekroczenia nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów ponieważ związki żelaza nie mają znaczenia zdrowotnego powodują jedynie pogorszenie właściwości organoleptycznych wody – zwiększają barwę i mętność.

W związku z powyższym wskazane jest podjęcie działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie
B. Kościelska
(mgr Beata Kościelska)

Do wiadomości:

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23, zał. 463,464/W/16, 766/2016
2. a/a

AS