

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych /67/ 255-22-40
- PPIS w Czarnkowie /67/ 255-27-60
- fax /67/ 255 -82-36
- e-mail psse.czarnkow@pis.gov.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej /67/ 255-22-40
- fax Działu/ Oddziału /67/ 255 -82-36
- e-mail Działu/ Oddziału higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl



ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków

www.psse-czarnkow.pl

oryginał/ kopia

ON-HK-420/133-3/16

Czarnków dn. 17.06.2016r.

Wójt
Gminy Lubasz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie

§ 19. pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz.1989) przesyła **okresową ocenę jakości wody** przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej konsumentom z **wodociągu publicznego w Kruczu**.

Dotyczy wymienionych poniżej sprawozdań z badań, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, prób wody pobranych w dniu 29.03.2016 w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego, w następujących punktach:

167/Z/W/16- stacja uzdatniania wody w Kruczu, wyjście do sieci

oraz

sprawozdań z badań w wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, prób wody pobranych w dniu 09.05.2016r. w ramach planu działania organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rok 2016:

629/W/16, 1078/2016- stacja uzdatniania wody w Kruczu, wyjście do sieci

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy wymienionych sprawozdań z badań prób wody pobranych w dniach 29.03.16 i 09.05.16r., z wodociągu publicznego w **Kruczu**

stwierdza, że **woda spełnia**, w badanym zakresie, wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz.1989) jednak zawartość **ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2° C po 72 h** wyniosła >300 jtk/1 ml, przy wartości zalecanej ≤100 jtk/1 ml.

Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów ponieważ należą one do typowych mikroorganizmów wodnych, które nie są szkodliwe dla człowieka a woda stanowi normalne środowisko ich bytowania.

W związku z powyższym **nie jest** wskazane podjęcie specjalnych działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości. Należy jednak podjąć działania w celu doprowadzenia zawartości **ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2° C po 72 h** do wartości zalecanej.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie
B. V. Kosińska
mgr Beata Kosińska

Do wiadomości:

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23, zał. 463,464/W/16, 766/2016
2. a/a

AS