

**Dotyczy:** Przetarg - Budowa oczyszczalni w Stajkowie na działce nr 168/6 oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowa w Lubasz - Ogłoszenie nr 533858-N-2017 z dnia 2017-06-23 r

Proszę o udzielenie wyjaśnień treści projektu wykonawczego branży technologicznej do przedmiotowego przetargu:

1. Pompowania ścieków surowych PPS

W projekcie wykonawczym określono parametry pompy ścieków surowych PPS.P.1, PPS.P.2:  $Q=27\text{l/s}$ ,  $H=6,6\text{m}$ ,  $P2=2,2\text{kW}$ . Prosimy o potwierdzenie zgodności parametrów doboru w/w pompy.

2. Reaktor CF-SBR

W projekcie wykonawczym określono parametry mieszadła pompującego SBR.MP.1, SBR.MP.2:  $Q=400\text{m}^3/\text{h}$ ,  $P2=2,9\text{kW}$ . Prosimy o potwierdzenie zgodności parametrów doboru w/w mieszadła pompującego.