

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „**Budowa oczyszczalni w Stajkowie na dz. Nr 168/6 oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowa w Lubasz**”.
Nr ref. RG.V.271.4.2017.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień w następującym zakresie:

1. Wykonawca zwraca się z prośbą o uszczegółowienie strumienia powietrza jaki będzie podawany na biofiltr. Czy jako strumień powietrza przeznaczonego do oczyszczania na filtrze węglowym należy przyjąć 4 wymiany powietrza na godzinę dla całego budynku technologicznego ob nr.1?
2. Ze względu na brak danych szczegółowych Wykonawca wnosi o określenie stopnia oczyszczania powietrza na filtrze węglowym.