

1. Na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków jest możliwość odpłatnego skorzystania z wody oraz energii elektrycznej przez Wykonawcę.
2. Gmina Lubasz jest w trakcie załatwiania umowy w zakresie docelowej mocy przyłączeniowej dot. oczyszczalni ścieków i dot. zasilania lokalnego punktu tłoczego w ul. Kolejowej w Lubasz.
3. Zamawiający udostępnił projekt wykonawczy uszczegółowiający konstrukcję zbiornika
4. Odpowiedź wyżej
5. Odpowiedź wyżej.
6. Elementy eksploatacyjne i szybko zużywające się są po stronie Zamawiającego.
7. Sprzęt ratunkowy należy dostarczyć zgodnie z opisem projektu i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. Dostawę i montaż tego sprzętu należy wycenić w pozycji 96 przedmiaru branży wod – kan.
8. Materiał z rozbiórki jest po stronie Wykonawcy który ma obowiązek go usunąć i zagospodarować. Wyjątkiem są sprawne pompy i urządzenia które należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i pozostają one jego własnością.
9. Zamawiający przewiduje odpowiedzialność Wykonawcy w przedmiotowym zakresie zgodnie z Art. 651 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459). Pozostałe zapisy SIWS wraz załącznikami w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.
10. Zamawiający dopuszcza maszyny i urządzenia równoważne spełniające parametry techniczne i jakościowe równe lub wyższe urządzeniom proponowanym. Wybór dostawców urządzeń leży po stronie Wykonawcy
11. Reaktor SBR należy wykonać zgodnie z projektem i STWiOR
12. Osad należy wywieźć i zagospodarować. Jest to po stronie Wykonawcy. Osad posiada kod opadu 19 08 05. Ilość osadu przeznaczona do wywozu i utylizacji ca. 1500 m³
13. Tak. Bilans ścieków na stronie 11 projektu branży technologicznej wskazuje że do obliczeń ładunku przyjęto Q śrd ścieków doptywających siecią kanalizacyjną 690 m³/d, natomiast Qśrd ścieków dowożonych 110 m³/d.
14. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Wykonawcy
15. Na wnioski Zamawiających termin składania ofert został przesunięty z 10.07.2017 r. do 17.07.2017 r. – informacja na stronie Zamawiającego została zamieszczona w dniu 03.07.2017 r.