



WIELKOPOLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Dział Techniczny Sieci
tel. (61) 85-45-277
fax (61) 85-45-508
dts@wsgaz.pl

p. W. Grog

GMINA LUBASZ
Chrobrego 37
64-720 Lubasz

W/ znak:
N/ znak: TS.17-4011-100910/10

z dnia 20-10-2010
z dnia 1-12-2010

Wytyczne do projektowania

NR TS.17-4011-100910/10

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. wielkopolskie, gm. Lubasz, m. Lubasz,

URZĄD GMINY W LUBASZU	
WPEŁNIŁO	
10. 12. 2010	
L. dz.	9009/10
Zał.	Podpis

W załączeniu podajemy aktualizowane wytyczne do projektowania sieci gazowej i przyłączy w m. Lubasz realizowanej zgodnie z umową o współpracy nr 1/113/2008:
Jednocześnie anuluje się wytyczne nr TS-17-4011-100671/10.

1. Należy projektować gazociąg ś/c Dz125PE100SDR17,6 o długości ok. L=1660m w m. Lubasz od projektowanego gazociągu ś/c Dz125PE będącego w realizacji WSG. wg załączonego schematu.
Włączenie należy wykonać od zasuwy projektowanej przez WSG na końcu gazociągu ś/c Dz125PE, która stanowi granicę własności.
2. Należy projektować gazociągi ś/c Dz90PE100SDR17,6/Dz63PE80SDR11 o długości L=930/6470m wg załączonego schematu.
3. Należy projektować przyłącza gazu ś/c Dz25PE80SDR11 dla budownictwa jednorodzinnego zakończone punktami red.pom.Q=10m³/h usytuowanymi w granicy posesji.

Dla odbiorców gazu powyżej 10m³/h przyłącza projektować wg indywidualnego zapotrzebowania gazu i warunków przyłączenia.

[Signature]
DIREKTOR
Andrzej Mikolajczak

Załączniki:

- Mapa sytuacyjna - 1 szt.

Do wiadomości:

- RDG Chodzież-Czarnków
- A/A

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, www.wsgaz.pl

Skład Zarządu: Prezes - Zdzisław Kowalski, Członkowie Zarządu - Marta Jorasz, Grzegorz Bartoszewski; Kapitał zakładowy 1 033 186 000,00 PLN
NIP 778-13-87-479, REGON 634151410, KRS 000000111 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasło i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS