


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CZARNKOWIE



Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych /67/ 255-22-40
- PPIS w Czarnkowie /67/ 255-27-60
- fax /67/ 255 -82-36
- e-mail [psse.czarnkow@pis.gov.pl](mailto:psse.czarnkow@pis.gov.pl)
- Sekcja Higieny Komunalnej /067/ 255-22-40
- fax Działu/ Oddziału /67/ 255 -82-36
- e-mail Działu/ Oddziału [higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl](mailto:higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl)

ul.Zamkowa 8  
64-700 Czarnków

[www.psse-czarnkow.pl](http://www.psse-czarnkow.pl)

ON.HK.468.1.2017.79,80,81,82

*ref. Rozes. Gminy  
p. st. Zbuczeh  
11.09.2017*

oryginał/ kopia

Czarnków, dn. 06.09.2017

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Stajkowie**, nr sprawozdań z badań : **861,862,863,864/Z/W/17**, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny** w Czarnkowie, na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań prób wody pobranej w dniu 30.08.17, stwierdza, że w badanym zakresie **mikrobiologicznym**

**woda spełnia** wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989) w następujących punktach:

- 863/Z/W/17**–wyjście do sieci
- 862/Z/W/17**- sieć Stajkowo 19, kuchnia

**woda nie spełnia** wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989) w następujących punktach:

- 861/Z/W/17**- sieć Bzowo, RSP- zaplecze socjalne ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100 (wartość dopuszczalna 0 jtk/100ml)

W wodzie pochodzącej ze studni nr 2 , nr spr. z badań: **864/Z/W/17**, stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 39 jtk/100ml oraz enterokoków w ilości 8 jtk/ 100 ml

Zał. 861,862,863,864/W/17

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz ul.Stajkowska 23
2. Gmina Lubasz
3. a/a

**Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Czarnkowie**  
*z up. B. Kościelska*  
(mgr Beata Kościelska)