

CZARNKÓW, 2017-07-27

Starosta  
Czarnkowsko-Trzcianecki

## PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ

### dotyczący koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 j.t. ze zm. )

Miejsce i sposób przeprowadzenia narady: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.  
Przeprowadzono naradę koordynacyjną za pomocą zebrania w siedzibie starostwa podmiotów zainteresowanych wynikami narady koordynacyjnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Termin przeprowadzenia narady: 2017-07-27

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady koordynacyjnej:  
Anna Mikołajewska Specjalista ds. geodezji

Oznaczenie kancelaryjne: GK.6630.163.2017

#### I. Opis przedmiotu narady:

Sieć kanalizacji deszczowej wraz z separatorem z osadnikiem i wylotem do Kanału Lubaskiego - Lubasz ul. Stajkowska; działki ewidencyjne: 730 i 761, obręb 0009 Lubasz, jednostka ewidencyjna: 3002505\_2 Lubasz

#### Imię i nazwisko oraz dane identyfikujące wnioskodawcę:

Projektant: Grzegorz Rodziewicz

APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej, 64-920 Piła, ul. Kondratowicza 6

Inwestor: Gmina Lubasz, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

#### II. Imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - oddz. Poznań

Jacek Wojnicki

ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu - R.D. Piła

Marek Adamski

ASTA-NET S.A. – Piła

Tadeusz Siwiec

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.

Dominik Górka

"NETIA" S.A.

Andrzej Grycmacher

ORANGE Polska S.A.

Gmina Lubasz

Piotr Błoch

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz

Maciej Janicki

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

Krystyna Witkowska

WZM i UW w Poznaniu RO Piła

Krzysztof Lipiński

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu – Delegatura Piła

TK Telekom Sp. z o.o. ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa

Roman Wolniak

PKP Utrzymanie Sp. z o.o., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Andrzej Sójkowski

PKP PLK S.A. ZLK w Zielonej Górze i Poznaniu

ZLK w Poznaniu, ul. Niepodległości 8, 61-875 Poznań

Czajka Andrzej

PKP Energetyka S.A. - Zakład Pomorski ul. Czarnieckiego 8, 70-221 Szczecin

PKP S.A.Oddz. Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu,

Al. Niepodległości 8, Grzegorz Bogucki

### III. Stanowisko uczestników narady:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.- Oddział w Poznaniu:

- bez uwag

Jacek Wojnicki - Mistrz Sieci i Instalacji Gazowej

ENEA Operator Sp. z o.o. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Piła:

- uwagi zgodnie z pkt 1-9 załącznika

Marek Adamski Kierownik Posterunku Energetycznego w Czarnkowie

ASTA-NET S.A. - Piła:

- bez uwag

Tadeusz Siwiec Referent ds. Paszportyzacji

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.: - uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesłano pismo z uwagami stanowiące załącznik nr 2

Anna Mikołajewska Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

"NETIA" S.A.:

- bez uwag

Andrzej Grycmacher Przedstawiciel NETIA S.A.

ORANGE Polska S.A.: -----

Gmina Lubasz:

- bez uwag

Piotr Błoch Inspektor ds. infrastruktury drogowej

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz:

- bez uwag

Maciej Janicki Prokurent

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie uzgodniono z uwagą:

- przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (lub zgłoszeniem) uzyskać zgodę w ZDP w Czarnkowie na usytuowanie urządzenia obcego w pasie drogi powiatowej

Krystyna Witkowska Kierownik Działu Budowy i Utrzymania Dróg

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Rejonowy Oddział w Pile:

- uzgodniono pismem EOEUM 4600/30/2016 z dnia 19.07.2017r.

Krzysztof Lipiński - p.o. Kierownika Inspektoratu w Czarnkowie z/s w Trzciance

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile: -----

TK Telekom Sp. z o. o. , ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa:

- uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesłano pismo z uwagami stanowiące załącznik nr 3

PKP Utrzymanie sp. z o.o., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa:

- uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesłano pismo z uwagami stanowiące załącznik nr 4

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu

- uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesłano pismo z uwagami stanowiące załącznik nr 5

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze, ul. Traugutta 10: -----

PKP Energetyka S.A. - Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej 70-221 Szczecin, Czarnieckiego 8: -----

PKP S.A. Oddz. Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu:

- bez uwag

Grzegorz Bogucki Zarządca

Przewodniczący narady koordynacyjnej:

- uwaga typowa nr 5,11 wg załącznika

- na mapach do celów projektowych nie naniesiono punktów osnowy geodezyjnej

Anna Mikołajewska Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

**IV. Informacja o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:**

1. Przedstawiciel ORANGE Polska S.A.

2. Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegatura Piła

3. Wnioskodawca - projektant

4. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze,

5. PKP Energetyka S.A. - Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej w Szczecinie i Poznaniu

**V. Podpisy uczestników narady koordynacyjnej:**

Na oryginale protokołu podpisy osób uczestniczących osobiście w naradzie koordynacyjnej.

**VI. Uwagi przewodniczącego narady koordynacyjnej:**

Integralną część protokołu narady koordynacyjnej stanowi załącznik nr 1 z uwagami typowymi branż i podmiotów oraz uwagami zapisanymi w pismach stanowiące załączniki przesłane przez podmioty koordynujące za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przesłane załączniki zostały dołączone do protokołu narady koordynacyjnej i tworzą z nim integralną całość.

Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3 ustawy Pgik.

Sytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie przyjmując, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z wniesionymi przez nich stanowiskami i zaleceniami.

Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na oryginale protokołu podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej.

Za zgodność odpisu z oryginałem

z up. STAROSTY  
Anna Mikołajewska  
Specjalista ds. Geodezji  
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej



(ODPIS)

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ  
NR GK.6630.163.2017 z dnia 27.07.2017r.**

**UWAGI i ZALECENIA:**

ENEA Operator Sp. z o.o. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Piła (uwagami typowe 1-9):

- 1- przed przystąpieniem do robót należy zgłosić się z dokumentacją do Kierownika Pogotowia Energetycznego, który poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez ENEA Operator urządzeń podziemnych i pomoże na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu kabli należy dokonać próbnych przekopów
- 2- przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o. RDE w Pile zachować dopuszczalne odległości wzajemne zgodnie z obowiązującymi normami
- 3- uzgodnienie nie dotyczy urządzeń elektroenerg. nie będących własnością ENEA Operator Sp. z o.o. RDE w Pile
- 4- stosować wykopy ręczne
- 5- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z kablami energetycznymi zastosować rury ochronne PCV
- 6- przed zasypianiem wszystkie skrzyżowania zgłosić do odbioru technicznego Kierownikowi Pogotowia Energetycznego
- 7- podczas prac przy urządzeniach elektroenergetycznych zachować szczególną ostrożność
- 8- przy liniach energetycznych SN lub NN zwrócić uwagę na uziemienia słupów linii
- 9- wszelkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.:

- Uzgodniono

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 25.07.2017, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 47 76) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

Dominik Górka KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

TK Telekom Sp. z o.o., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa:

TK Telekom spółka z o.o. w odpowiedzi na pismo (wniosek) nr GK.6630.163.2017 dot. Narady Koordynacyjnej w dniu 27.07.2017 uzgadnia bez uwag, z zastrzeżeniem, że wykonywanie robót ziemnych w odległości do 20m od granicy obszaru kolejowego(zamkniętego) powinny być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury.

Roman Wolniak Specjalista ds. wprowadzania i weryfikacji danych  
Zespół ds. Uzgodnień Branżowych i Dokumentacji Technicznej Sieci

PKP Utrzymanie sp. z o.o., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa:

- PKP Utrzymanie nie posiada w/w terenie urządzeń kablowych

Andrzej Sójkowski PKP Utrzymanie spółka z o.o.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu:

Dotyczy: GK.6630.163.2017.

Budowę kanalizacji deszczowej w m. Lubasz, w rejonie ul. Stajkowskiej, dz. nr 730 i 761 należy wykonać zgodnie z uzgodnionym projektem, z zachowaniem skrajni budowli i wymagań obowiązujących norm.

Wprowadzenie zmian w projekcie wymaga ponownych uzgodnień z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładem Linii Kolejowych w Poznaniu.

W bezpośrednim sąsiedztwie z działką 729/5 należy zachować szczególną ostrożność (może występować infrastruktura kolejowa). Przed rozpoczęciem robót należy dokonać przekopów kontrolnych.

Działka nr 729/5 występuje w umowie dzierżawy D50. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu nie wnosi zastrzeżeń co do ustanowienia służebności przesyłu.

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca winien uzyskać opinię z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu, al. Niepodległości 8; 61-875 Poznań, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07. sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153 poz. 955).

Przy ewentualnym kolidowaniu przyszłościowych inwestycji z istniejącymi obiektami budowlanymi (np. liniowymi), będących własnością jednostek powstałych w wyniku restrukturyzacji i prywatyzacji PKP, usunięcie tych kolizji nastąpi na warunkach określonych przez właściciela danego obiektu i nie będzie obciążać kosztami jednostek kolejowych.

Andrzej Czajka Inspektor Zakładowy Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Inwestycji i Ochrony Środowiska Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
al. Niepodległości 8 61-875 Poznań

Przewodniczący narady koordynacyjnej (uwaga typowa):

- 5- przed rozpoczęciem prac uzyskać zgodę wejścia na teren od właścicieli nieruchomości przez które przebiega projektowana sieć lub przyłącze
- 11- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczaniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku urządzeń podziemnych ulegających zakryciu, inwentaryzację wykonać przed ich zasypaniem)

Na oryginale załącznika podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej.

*Za zgodność odpisu z oryginałem*

z up. STAROSTY  
*Anna Mikolajewska*  
Anna Mikolajewska  
Specjalista ds. Geodezji  
Przewodniczący Narad Koordynacyjnych



**STAROSTA CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI**  
(Nazwa organu przeprowadzającego nadzór nad projektem)

Zgodnie z art. 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016, 1629, t. 1, z późn. zm.) poświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa została przedłożona na nadzór koordynacyjny przeprowadzonej w dniu 2017-07-27

za pomocą:

- zebrań zainteresowanych podmiotów
- środków komunikacji elektronicznej

w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie ul. Rybaki 3  
(Nazwa jednostki, adres przeprowadzającego nadzór nad projektem)

**GK.6630.163.2017**  
(Znak sprawy)

Czarnków, dnia 2017-07-27  
(Miejscowość i data)

Przewodniczący Wzrostu Koordynacyjnego

## MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala : 1: 500  
sekcja: 412.212.141.1

Województwo : wielkopolskie  
Powiat : czarnkowski - trzcianecki  
Jednostka ewidencyjna : 300205\_2 LUBASZ  
Obręb : 0009 LUBASZ  
Ark : 8  
Działka : 730, 761  
Pow :  
Kw :  
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich 1965-4  
Układ współrzędnych wysokości Kronsztadt 86  
Data opracowania mapy 22.06.2017  
GK. 6640.1026.2017

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w inst. branżowych.

NIE BADANO SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWYCH.

**USŁUGI GEODEZYJNE**  
Jarosław Wiśka  
64-720 LUBASZ, ul. Zielona 3a  
tel 608 875 901  
NIP 760 131 47 44

**GEODETA UPRAWNIONY**  
Świadectwo G.G.K. Nr 18507  
64-720 LUBASZ



## "APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INŻYNIERII SANITARNEJ

64-920 Pila, ul. Kondratowicza 6; tel (67) 212-00-88, fax (67) 353-30-54, e-mail: apis@apis.pila.pl

Zamawiający:		Gmina Lubasz	
		ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz	
Inwestycja:		Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów - ulica Stajkowska w Lubasz	
Branża:	Sanitarna	Stadium:	Projekt budowlany
Stanowisko:	Imię i nazwisko	Numer i zakres uprawnień budowlanych	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Rodziewicz	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr ewid. WKP/0143/POOS/12	
Sprawdziła:	mgr inż. Helena Rodziewicz	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr ewid. WKP/0114/POOS/06	
Treść rysunku		Skala	1:500
Projekt zagospodarowania terenu		Nr rys.	01
		Data	lipiec 2017
		Rev:	A

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, które zostały wykonane zgodnie z przepisami technicznymi i zawiera opłat techniczny wpisany w ewidencji inżynierów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

P. 3002. 2017. 939

(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)

22 CZE. 2017

(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji inżynierów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)

z up. STAROSTY

mgr inż. Jarosław Wiśka  
Główny Geodeta Powiatowy  
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru