

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	/67/ 255-22-40	
- PPIS w Czarnkowie	/67/ 255-27-60	
- fax	/67/ 255 -82-36	ul.Zamkowa 8
- e-mail	psse.czarnkow@pis.gov.pl	64-700 Czarnków
- Sekcja Higieny Komunalnej	/067/ 255-22-40	
- fax Działu/ Oddziału	/67/ 255 -82-36	www.psse-czarnkow.pl
- e-mail Działu/ Oddziału	higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl	

oryginał/kopia

ON.HK.468.1.2017.90, 91,92,93

Czarnków, dn. 22.09.2017

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Stajkowie**, nr sprawozdań z badań : **931,932,933,934/Z/W/17**, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań prób wody pobranej w dniu 13.09.17 i 18.09.17, stwierdza, że w badanym zakresie **mikrobiologicznym**

woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989) we wszystkich pobranych z sieci punktach:

931/Z/W/17- sieć Stajkowo, oczyszczalnia
933/Z/W/17, 938/Z/W/17–wyjście do sieci
932/Z/W/17- sieć Bzowo, RSP

W próbie pobranej w dniu 13.09.17 na wyjściu do sieci stwierdzono podwyższoną zawartość żelaza w ilości 433 µg/l (wartość wymagana 200 µg/l), powtórne badanie w dniu 18.09.17 wykazało zawartość tego parametru zgodną z wymaganiami w/w rozporządzenia.

W wodzie pochodzącej ze studni nr 2 , nr spr. z badań: 934/Z/W/17, stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100ml

Woda nadaje się do spożycia i celów gospodarczych.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie
(mgr Beata Kościelska)

Zał. 931,932,933,934, 938/ Z/W/17

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz ul.Stajkowska 23
2. Gmina Lubasz
3. a/a

AS