

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY ZAKŁAD GMINNY
W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych /67/ 255-22-40
- PPIS w Czarnkowie /67/ 255-27-60
- fax /67/ 255 -82-36
- e-mail psse.czarnkow@pis.gov.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej /67/ 255-22-40
- fax Działu/ Oddziału /67/ 255 -82-36
- e-mail Działu/ Oddziału higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków
<http://psse-czarnkow.pl>

oryginał/ kopia

ON.HK.4200.3.2017.125

Czarnków, 3.10 2017r.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, przekazuje sprawozdania z badań prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych z wodociągu publicznego w Jędrzejewie, w dniu 12, 13 i 18.09.17r., w ramach planu działania na dany rok organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w następujących punktach poboru:

Jędrzejewo, hydrofornia- wyjście do sieci

Jędrzejewo, sieć – szkoła, kotłownia

W jednej, pobranej na wyjściu do sieci próbie, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości żelaza, w dniu 13.09.2017 zawartość żelaza wyniosła 482 µg/l, a w dniu 18.09.2017 zawartość żelaza wyniosła 842 µg/l.

Podwyższona zawartość żelaza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów jednak powoduje pogorszenie właściwości organoleptycznych (barwa, mętność, zapach) i użytkowych wody.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, oczekuje informacji na temat podjętych i planowanych przedsięwzięć naprawczych wraz z harmonogramem ich realizacji, z uwzględnieniem badań kontrolnych jakości wody.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie
[Podpis]
(mgr Barbara Kosińska)

zał. 1250,1254,1279,1280/W/17, N/2148/2017

Do wiadomości

- 1) Gmina Lubasz
2. a/a

AS