

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	/67/ 255-22-40	
- PPIS w Czarnkowie	/67/ 255-27-60	
- fax	/67/ 255 -82-36	ul.Zamkowa 8
- e-mail	psse.czarnkow@pis.gov.pl	64-700 Czarnków
- Sekcja Higieny Komunalnej	/67/ 255-22-40	
- fax Działu/ Oddziału	/67/ 255 -82-36	www.psse-czarnkow.pl
- e-mail Działu/ Oddziału	higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl	

oryginał/ kopia

ON.HK.4200.4.2017.122

Czarnków, dn. 25.10.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie § 19. pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz.1989) przesyła **okresową ocenę jakości wody** przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej konsumentom z **wodociągu publicznego w Lubaszu**.

Dotyczy wymienionych poniżej sprawozdań z badań, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile , prób wody pobranych w dniu 18.10.2017 w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego, w następujących punktach:

1094/Z/W/17- stacja uzdatniania wody w Lubaszu, wyjście do sieci

1095/Z/W/17- sieć Lubasz przedszkole ul.Podgórna

oraz

sprawozdań z badań w wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, prób wody pobranych w dniu 02.10.2017 i 09.10.2017 w ramach planu działania organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rok 2017:

1353,1380/W/17- sieć Lubasz, przedszkole

1352,1381/W/17- sieć Lubasz, Gminny Zakład Komunalny, ul. Stajkowska 23

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy wymienionych sprawozdań z badań prób wody pobranych w dniach 02.10.2017, 09.10.2017, 18.10.2017 , z wodociągu publicznego w **Lubaszu** stwierdza, że **woda nie spełnia**, w badanym zakresie, wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz.1989) ze względu na stwierdzone przekroczenia następujących parametrów fizykochemicznych:

Sieć przedszkole Lubasz:

mętność, która w dniu 02.10.17 wyniosła 1,7 NTU oraz **jon amonowy**, który wyniósł 0,7 mg/l

mętność, która w dniu 09.10.17 wyniosła 2,4 NTU oraz **jon amonowy**, który wyniósł 0,9 mg/l

jon amonowy, w dniu 18.10.17 który wyniósł 0,76 mg/l

sieć Lubasz- GZK ul. Stajkowska 20:

mętność, która w dniu 02.10.17 wyniosła 13 NTU oraz **jon amonowy**, który wyniósł 0,52 mg/l

mętność, która w dniu 09.10.17 wyniosła 10 NTU

hydrofornia w Lubaszu- wyjście do sieci:

mętność, która w dniu 18.10.17 wyniosła 2,0 NTU oraz

jon amonowy, który w dniu 18.10.17 wyniósł 0,85 mg/l
mangan, którego zawartość w dniu 18.10.17 wyniosła 83 µg/l
żelazo, którego zawartość w dniu 18.10.17 wyniosła 478 µg/l

Wartość dopuszczalna dla jonu amonowego wynosi 0,50 mg/l, dla mętności 1 NTU, dla żelaza w 200 µg/l i manganu 50 µg/l

Pod względem mikrobiologicznym pobrane z sieci próby: przedszkole ul. Podgórna w Lubasz i Lubasz GZK ul. Stajkowska 23 spełniają wymagania w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Stwierdzone przekroczenia parametrów fizykochemicznych nie mają znaczenia zdrowotnego powodują jednak pogorszenie właściwości organoleptycznych wody takich jak: barwa, mętność, zapach oraz świadczą o nieprawidłowym procesie uzdatniania.

Z tego względu konieczne jest podjęcie działań naprawczych w celu zapewnienia konsumentom wody o odpowiedniej jakości.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie
(mgr Beata Kościelska)

Zał. 1380,1381,1352,1353/W/17, 1094,1095/Z/W/17

Otrzymują :

1. Wójt Gminy Lubasz
2. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23, zał. 463,464/W/16, 766/2016
3. a/a