

Lubasz, dnia 08.11.2017 r.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), a więc o szacowanej wartości poniżej 30 tys. EURO, Gmina Lubasz zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w zakresie zadania pn. Przebudowa chodnika w ul. Wiejskiej w Lubaszu.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Wiejskiej w m. Lubasz po stronie lewej. W bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanego chodnika znajduje się zabudowa jednorodzinna oraz miejsce kultu religijnego – przydrożna kapliczka. W ramach zamówienia wchodzi następujące prace:

a) Wykonanie chodników o następującej konstrukcji:

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym Rm 1,5-2,5MPa grubości 10 cm.

Razem grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 20 cm.

b) Budowę zjazdów indywidualnych w miejscach lokalizacji bram oraz jednego zjazdu publicznego. Szerokość zjazdów oraz łuki wyokrąglające połączenie z nawierzchnią jezdni przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Należy wykonać miejsca postojowe o następującej konstrukcji:

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa CNR grubości 20 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym Rm 1,5-2,5MPa grubości 10 cm.

Razem grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 42 cm.

c) W przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie pasa dzielącego o szerokości 3,0 m oddzielającego jezdnię od chodnika. W w/w pasie zieleni przewiduje się nasadzenia niskie – trawę, a docelowo w przyszłości można go wykorzystać do nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych.

d) Podczas przebudowy chodnika planowana jest wymiana zniszczonego krawężnika betonowego 15x30 cm. Nowy krawężnik uliczny należy wystawić 15 cm ponad nawierzchnię jezdni ul. Wiejskiej. Na wjazdach indywidualnych i publicznym ustawienie krawężnika 15x22 cm wystawionego 4 cm ponad nawierzchnię jezdni. W miejscach występowania przejść dla pieszych krawężnik 15x22cm należy wystawić 2 cm ponad nawierzchnię jezdni. Zmianę wysokości krawężnika należy wykonać stosując krawężniki skośne 15/22x30. Krawężniki należy ustawić na ławie betonowej zwykłej z oporem z betonu C12/15.

Powstałą szczelinę pomiędzy istniejącą nawierzchnią bitumiczną a nowym krawężnikiem betonowym należy wypełnić asfaltową masą zalewową.

Powstały ubytek nawierzchni bitumicznej w km 0+000 przebudowywanego chodnika należy uzupełnić mieszanką mineralno-asfaltową o następującej konstrukcji:

- warstwa ścieralna z AC8S grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca a AC16W grubości 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grubości 20 cm,
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym Rm 1,5-2,5MPa grubości 10 cm.

Razem grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 38 cm.

Podczas wykonywania rozbiórki istniejącego krawężnika przed kapliczką należy rozebrać istniejącą kostkę brukową na szerokości 1m, a następnie po wbudowaniu nowego krawężnika w/w kostkę należy wbudować ponownie.

W projekcie budowlanym załączonym do niniejszego zapytania przewidziano wbudowanie obrzeży betonowych 6x20 cm oraz 8x30 cm. Obrzeża należy ustawić na ławie betonowej zwykłej z betonu C12/15.

Oferent do dnia **17.11.2017 r.** winien przedstawić Zamawiającemu ofertę cenową na realizację w/w zadania.

Oferta cenowa może być złożona pocztą na adres: ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz lub mailem na adres: lubasz@wokiss.pl.

Oferta winna zawierać cenę netto, stawkę podatku (jeżeli dotyczy) oraz cenę brutto. Gmina Lubasz nie zwraca żadnych kosztów jakie oferent ponosi w związku ze złożeniem niniejszej oferty, w tym zwłaszcza kosztów związanych z wizją lokalną.

Maksymalny czas na wykonanie przedmiotu zamówienia do 15.12.2017 r.

Gmina Lubasz zastrzega możliwość nie wybrania oferty w sytuacji kiedy zaproponowana cena ofertowa będzie wyższa niż wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Lubasz.

Gmina Lubasz nie zwraca kosztów przeprowadzenia wizji w terenie.

Osobami do kontaktu w ramach tego zapytania ofertowego jest: Andrzej Łusiewicz – insp. ds. zamówień publicznych, tel. 67 2556012, wew. 26, kom. 790203814 oraz Piotr Błoch – insp. ds. infrastruktury drogowej, tel. 67 2556012 wew. 26, kom. 600248919. Urząd Gminy Lubasz jest czynny w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 18.00, od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Adres mailowy do kontaktu z pracownikami: andrzej.lusiewicz@lubasz.pl; piotr.bloch@lubasz.pl

Adres mailowy do złożenia oferty: lubasz@wokiss.pl.

Zatwierdzam

z up. WOJTA GMINY

(Grażyna Graj)
SEKRETARZ GMINY