

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	/67/ 255-22-40	
- PPIS w Czarnkowie	/67/ 255-27-60	
- fax	/67/ 255 -82-36	ul.Zamkowa 8
- e-mail	psse.czarnkow@pis.gov.pl	64-700 Czarnków
- Sekcja Higieny Komunalnej	/67/ 255-22-40	
- fax Działu/ Oddziału	/67/ 255 -82-36	www.psscwarzarnkow.pl
- e-mail Działu/ Oddziału	higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl	

oryginał/ kopia

ON.HK.468.1.2017.119

Czarnków, dn. 22.11.2017

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Prusinowie**, nr sprawozdania z badań : **1173/Z/W/17** wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy poniższego sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 08.11.2017 stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi :


1173/Z/W/17 – Prusinowo, wyjście do sieci - w badanym zakresie **nie spełnia** wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989) ze względu na przekroczenie zawartości następujących parametrów fizykochemicznych:

mangan, którego zawartość wyniosła 110 µg/l (wartość dopuszczalna 50 µg/l)

żelazo, którego zawartość wyniosła 1270 µg/l (wartość dopuszczalna 200 µg/l)

mętność, która wyniosła 17 NTU (wartość dopuszczalna 1 NTU)

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie oczekuje informacji o działaniach naprawczych podjętych w celu zapewnienia konsumentom wody o odpowiedniej jakości.

**Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie**

(mgr Beata Kościelska)

Zał. 1173/Z/W/17

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23

2. Wójt Gminy Lubasz

3. a/a

AS