

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE**

Telefony:

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| - informacja o numerach wewnętrznych | /67/ 255-22-40 | |
| - PPIS w Czarnkowie | /67/ 255-27-60 | |
| - fax | /67/ 255 -82-36 | ul.Zamkowa 8 |
| - e-mail | psse.czarnkow@pis.gov.pl | 64-700 Czarnków |
| - Sekcja Higieny Komunalnej | /067/ 255-22-40 | |
| - fax Działu/ Oddziału | /67/ 255 -82-36 | www.psse-czarnkow.pl |
| - e-mail Działu/ Oddziału | higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl | |

oryginał/ kopia

ON.HK.468.1.2017.118


Czarnków, dn. 22.11. 2017

**Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, przekazuje sprawozdanie z badań próby wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej z wodociągu publicznego w Stajkowie, w dniu 08.11.17 r., w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa.

Próbę pobrano ze studni nr 1, nie włączonej do eksploatacji, w badanej wodzie stwierdzono obecność bakterii *Escherichia coli* w ilości 1 jtk/100ml oraz bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100ml.

Zał. 1174/ Z/W/17

**Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie**

(mgr Beata Kościelska)

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz ul.Stajkowska 23
- ② Gmina Lubasz
3. a/a