

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	/67/ 255-22-40	
- PPIS w Czarnkowie	/67/ 255-27-60	
- fax	/67/ 255 -82-36	ul.Zamkowa 8
- e-mail	psse.czarnkow@pis.gov.pl	64-700 Czarnków
- Sekcja Higieny Komunalnej	/67/ 255-22-40	
- fax Działu/ Oddziału	/67/ 255 -82-36	www.psscwarzanow.pl
- e-mail Działu/ Oddziału	higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl	

oryginał/ kopia

ON.HK.468.1.2017.125,134

Czarnków, dn.....20.12. 2017

OCENA JAKOŚCI WODY


Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Prusinowie**, nr sprawozdania z badań : **1274, 1305/Z/W/17**, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny** w Czarnkowie, na podstawie analizy poniższego sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 05.12.2017 i 13.12.2017r. stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi :

1274, 1305/Z/W/17 – Prusinowo, wyjście do sieci - w badanym zakresie **nie spełnia** wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989) ze względu na ponadnormatywną zawartość **manganu**, której zawartość wyniosła w kolejnych próbach : 89 i 75 µg/l (wartość dopuszczalna 50 µg/l)

Załącznik: 1274, 1305/Z/W/17

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu ul. Stajkowska 23
2. Wójt Gminy Lubasz
3. a/a

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

Alina Stotnicka
st. asystent

AS