

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CZARNKOWIE**

**Telefony:**

- informacja o numerach wewnętrznych	/67/ 255-22-40	
- PPIS w Czarnkowie	/67/ 255-27-60	
- fax	/67/ 255 -82-36	ul.Zamkowa 8
- e-mail	<a href="mailto:psse.czarnkow@pis.gov.pl">psse.czarnkow@pis.gov.pl</a>	64-700 Czarnków
- Sekcja Higieny Komunalnej	/67/ 255-22-40	
- fax Działu/ Oddziału	/67/ 255 -82-36	<a href="http://www.psse-czarnkow.pl">www.psse-czarnkow.pl</a>
- e-mail Działu/ Oddziału	<a href="mailto:higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl">higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl</a>	

oryginal/ kopia

ON.HK.468.1.2017.128,133

Czarnków, dn. 20.12.2017

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Sokolowie**  
nr sprawozdania z badań : **1271, 1304/Z/W/17** wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny** w Czarnkowie, na podstawie analizy poniższego sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 05.12.17 i 13.12.17 stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi :

**1207, 1304/Z/W/17 – Sokolowo, wyjście do sieci** - w badanym zakresie **odbiega nieznacznie od** wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989) ze względu na zawartość manganu, która wyniosła w kolejnych dniach:

05.12.17- 58 µg/l

12.12.17- 54 µg/l

Wartość wymagana wynosi 50 µg/l

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

*Alina Stomska*  
Alina Stomska  
st. asystent

Zał. 1271, 1304/Z/W/17

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23
2. Gmina Lubasz
3. a/a

AS