


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE



Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

/67/ 255-22-40

- PPIS w Czarnkowie

/67/ 255-27-60

- fax

/67/ 255 -82-36

- e-mail

psse.czarnkow@pis.gov.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej

/67/ 255-22-40

- fax Działu/ Oddziału

/67/ 255 -82-36

- e-mail Działu/ Oddziału

higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków

www.psse-czarnkow.pl

ON.HK.468.1.2018.2

oryginał/kopia

Czarnków, dn. ... 6.02. 2018

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Sokolowie**

nr sprawozdania z badań : **33/Z/W/18** wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy poniższego sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 22.01.2018 stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi :

33/Z/W/18 – Sokolowo, wyjście do sieci - w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, **odbiega nieznacznie od** wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz.2294) ze względu na zawartość manganu, która wyniosła 56 µg/l
Wartość wymagana wynosi 50 µg/l

Woda nadaje się do spożycia i celów gospodarczych.

Zaś. 33/Z/W/18

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie
(mgr Beata Kościelska)

Otrzymują :

- ① Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23
- ② Gmina Lubasz
3. a/a

AS