

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZARNKOWIE

### Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	/67/ 255-22-40	
- PPIS w Czarnkowie	/67/ 255-27-60	
- fax	/67/ 255 -82-36	ul.Zamkowa 8
- e-mail	<a href="mailto:psse.czarnkow@pis.gov.pl">psse.czarnkow@pis.gov.pl</a>	64-700 Czarnków
- Sekcja Higieny Komunalnej	/67/ 255-22-40	
- fax Działu/ Oddziału	/67/ 255 -82-36	<a href="http://www.psse-czarnkow.pl">www.psse-czarnkow.pl</a>
- e-mail Działu/ Oddziału	<a href="mailto:higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl">higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl</a>	

oryginał/ kopia

ON.HK.468.1.2018.23

Czarnków, dn. 27.05 2018

### OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Lubasz**, nr sprawozdania z badań : **470/Z/W/18** wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny** w Czarnkowie, na podstawie analizy poniższego sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 22.05.18, w następującym punkcie :

#### **470/Z/W/18 – Lubasz, wyjście do sieci**

stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w badanym zakresie mikrobiologicznym, odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), ze względu na obecność pojedynczych bakterii grupy coli, w ilości 2 jtk/100ml, **które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów**, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

W badanej próbie nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków kałowych, a przytoczone powyżej rozporządzenie Ministra Zdrowia dopuszcza obecność pojedynczych bakterii grupy coli pod warunkiem nieobecności w badanej próbie bakterii Escherichia coli i enterokoków kałowych.

Ponadto w badanej próbie stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu, która wyniosła 54 µg/dm<sup>3</sup> przy wartości wymaganej 50 µg/dm<sup>3</sup>

#### **Woda nadaje się do spożycia i celów gospodarczych.**

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23
2. Gmina Lubasz
3. a/a

AS

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Czarnkowie  
(mgr Beata Kościelna)