

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CZARNKOWIE**

**Telefony:**

- informacja o numerach wewnętrznych	/67/ 255-22-40	
- PPIS w Czarnkowie	/67/ 255-27-60	
- fax	/67/ 255 -82-36	ul.Zamkowa 8
- e-mail	<a href="mailto:psse.czarnkow@pis.gov.pl">psse.czarnkow@pis.gov.pl</a>	64-700 Czarnków
- Sekcja Higieny Komunalnej	/67/ 255-22-40	
- fax Działu/ Oddziału	/67/ 255 -82-36	<a href="http://www.psse-czarnkow.pl">www.psse-czarnkow.pl</a>
- e-mail Działu/ Oddziału	<a href="mailto:higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl">higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl</a>	

~~oryginał~~/ kopia

ON.HK.468.1.2018.68,71,72,73,74

Czarnków, dn.....sierpień 2018

## OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Sokołowie** nr sprawozdania z badań : **821,842,841,840,839/Z/W/18** wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pile **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny** w Czarnkowie, na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań prób wody pobranych w dniach 14.08.2018 i 16.08.2018 stwierdza, że woda z wodociągu publicznego w Sokołowie przeznaczona do spożycia przez ludzi

**odbiega od** wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz.2294) ze względu na **podwyższoną zawartość manganu**, która wyniosła 56 µg/l przy wartości dopuszczalnej 50 µg/l

oraz obecność w wodzie pojedynczych bakterii grupy coli w następujących ilościach:

- 821, 842/Z/W/18 - woda podawana do sieci 4jt/100ml
- 841/Z/W/18- sieć Sokołowo 44 – kuchnia, 3 jtk/100 ml
- 840/Z/W/18- sieć Sokołowo 43- kuchnia, 8jtk/100ml
- 839/Z/W18- sieć Sokołowo 9a kuchnia 2 jtk/100ml

Bakterie grupy coli w powyższych ilościach nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów pod warunkiem nieobecności w badanych próbach bakterii Escherichia coli i enterokoków kałowych, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

**Woda nadaje się do spożycia i celów gospodarczych.**

**Obowiązuje komunikat o jakości wody wydany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie z dnia 18.08.18**

Zał. 821,842,841,840,839/Z/W/18

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23
2. Gmina Lubasz
3. a/a

AS