

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CZARNKOWIE**

**Telefony:**

- informacja o numerach wewnętrznych	/67/ 255-22-40	
- PPIS w Czarnkowie	/67/ 255-27-60	
- fax	/67/ 255 -82-36	ul.Zamkowa 8
- e-mail	<a href="mailto:psse.czarnkow@pis.gov.pl">psse.czarnkow@pis.gov.pl</a>	64-700 Czarnków
- Sekcja Higieny Komunalnej	/67/ 255-22-40	
- fax Działu/ Oddziału	/67/ 255 -82-36	<a href="http://psse-czarnkow.pl">http://psse-czarnkow.pl</a>
- e-mail Działu/ Oddziału	<a href="mailto:higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl">higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl</a>	

oryginał/ kopia

ON.HK.4200.3.2018.126

Czarnków, .....wrzesień 2018 r.

**Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  
64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, przekazuje sprawozdania z badań prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych z wodociągu publicznego w Sokołowie, w dniu 21.08.18, w ramach planu działania na dany rok organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W pobranych do badań mikrobiologicznych próbach nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnej zawartości badanych parametrów. Próby zostały pobrane w następujących punktach:

sieć Sokołowo 44,

sieć Sokołowo 43

sieć Sokołowo 9a

W jednym punkcie- Sokołowo 43, stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22° C w ilości > 300 jtk/ 1 ml, przy wartości zalecanej w sieci do 200 jtk/1 ml

**Woda nadaje się do spożycia i celów gospodarczych**

Aktualny jest komunikat PPIS w Czarnkowie z dnia 24.08.2018.

zał. 1159,1158,1160/W/18

Do wiadomości

**1. Gmina Lubasz**

a/a

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Beata Kościelcka;  
Państwowy Powiatowy Insp. Sanit. w Czarnkowie  
Data: 2018.09.13 11:34:23 CEST