

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CZARNKOWIE**

**Telefony:**

- informacja o numerach wewnętrznych	/67/ 255-22-40	
- PPIS w Czarnkowie	/67/ 255-27-60	
- fax	/67/ 255 -82-36	ul.Zamkowa 8
- e-mail	<a href="mailto:psse.czarnkow@pis.gov.pl">psse.czarnkow@pis.gov.pl</a>	64-700 Czarnków
- Sekcja Higieny Komunalnej	/67/ 255-22-40	
- fax Działu/ Oddziału	/67/ 255 -82-36	<a href="http://psse-czarnkow.pl">http://psse-czarnkow.pl</a>
- e-mail Działu/ Oddziału	<a href="mailto:higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl">higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl</a>	

oryginał/kopia

ON.HK.4200.3.2018.123

Czarnków, .....październik 2018r.

**Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  
64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, przekazuje sprawozdania z badań prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych z wodociągu publicznego w Prusinowie, w dniu 25.09.18 r. i 02.10.18, w ramach planu działania na dany rok organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Próby pobrano w następujących punktach :

sieć Prusinowo 21

sieć Prusinowo11- przedszkole

Zbadano w kierunku zawartości manganu w związku z podwyższoną zawartością manganu w wodzie podawanej do sieci.

W obu punktach zawartość manganu spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i wyniosła :

23 µg/l w punkcie Prusinowo 21

<20 µg/l w punkcie Prusinowo11, przedszkole

Wartość dopuszczalna wynosi 50 µg/l

zał. 1363, 1388/W/18

Do wiadomości

1. Gmina Lubasz

2. a/a

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Beata  
Kościelska; Państwowy Powiatowy  
Insp. Sanit. w Czarnkowie  
Data: 2018.10.15 14:50:29 CEST