

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

- PPIS w Czarnkowie

- fax

- e-mail

- Sekcja Higieny Komunalnej

- fax Działu/ Oddziału

- e-mail Działu/ Oddziału

/67/ 255-22-40

/67/ 255-27-60

/67/ 255-82-36

psse.czarnkow@pis.gov.pl

/067/ 255-22-40

/67/ 255-82-36

higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul.Zamkowa 8

64-700 Czarnków

www.psse-czarnkow.pl

ON. HK. 468.1.2018.79,80,81,82

oryginał/ kopia

Czarnków,październik 2018

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Kruczu**

nr sprawozdania z badań : **1072,1079,1080,1081/Z/W/18** wykonanych przez Laboratorium
Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Pile

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy
poniższego sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 09.10.18 i 15.10.18 stwierdza, że
woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, pobrana w następujących punktach:

1072, 1081/Z/W/18 –wyjście do sieci

1079/Z/W/18- sieć Krucz szkoła

1080/Z/W/18- sieć Krucz Nadleśnictwo

w badanym zakresie, w tym mętności, żelaza i manganu, **spełnia** wymagania rozporządzenia
Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) jednak odbiega od wartości zalecanych dla
następujących parametrów:

ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2° C, która wyniosła >300 jtk/1 ml przy wartości
zalecanej ≤100 jtk/1 ml dla wody podawanej do sieci oraz ≤200 jtk/1 ml dla wody w sieci

Woda nadaje się do spożycia i celów gospodarczych.

Zał. 1072,1079,1080,1081/W/18

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23
2. Gmina Lubasz
3. a/a

AS

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Beata
Kościelska; Państwowy Powiatowy
Insp. Sanit. w Czarnkowie
Data: 2018.10.26 12:43:45 CEST

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI