

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

/67/ 255-22-40

- PPIS w Czarnkowie

/67/ 255-27-60

- fax

/67/ 255 -82-36

- e-mail

psse.czarnkow@pis.gov.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej

/67/ 255-22-40

- fax Działu/ Oddziału

/67/ 255 -82-36

- e-mail Działu/ Oddziału

higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul.Zamkowa 8

64-700 Czarnków

www.psse-czarnkow.pl

ON.HK.468.2.2019.4

oryginał/ kopia

Czarnków, luty 2019

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego w Kruczu 48/2, studnia nr 1, nr sprawozdania z badań : 67/Z/W/19 wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pile
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy poniższego sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 29.01.19 stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi :

67/Z/W/19- wodociąg lokalny, Krucz 48/2, studnia nr 1- w badanym zakresie mikrobiologicznym nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 07.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli, których ilość wyniosła 28 jtk/100ml, przy wartości dopuszczalnej 0 jtk/100 ml. W badanej próbie nie stwierdzono obecności Escherichia coli i enterokoków kałowych.

Bakterie grupy coli stanowią wskaźnik zanieczyszczenia wody bakteriami niepożądanymi, które w wodzie przeznaczonej do spożycia nie powinny występować.

W związku z tym zaleca się używanie wody do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, wytwarzania lodu, do mycia i płukania warzyw i owoców, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, do mycia zębów, a także do przemywania ran i do kąpieli noworodków po przegotowaniu.

Zał. 67/Z/W/19

Otrzymują :

1. GZK Sp. z o.o. Lubasz ul. Stajkowska 23
2. Gmina Lubasz
3. a/a

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Beata
Kościelska; Państwowy Powiatowy
Insp. Sanit. w Czarnkowie
Data: 2019.02.19 10:24:36 CET

KR

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

/67/ 255-22-40

- PPIS w Czarnkowie

/67/ 255-27-60

- fax

/67/ 255 -82-36

- e-mail

psse.czarnkow@pis.gov.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej

/67/ 255-22-40

- fax Działu/ Oddziału

/67/ 255 -82-36

- e-mail Działu/ Oddziału

higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul.Zamkowa 8
64-700 Czarnków

www.psse-czarnkow.pl

ON.HK.468.2.2019.5

oryginał/ kopia

Czarnków, luty 2019

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego w Kruczu 47/2, studnia nr 2, nr sprawozdania z badań: 66/Z/W/19 wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy poniższego sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 29.01.19 stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi :

66/Z/W/19- wodociąg lokalny, Krucz 47/2, studnia nr 1- w badanym zakresie mikrobiologicznym odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 07.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu wyższą niż zalecana zawartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, których ilość wyniosła 262 jtk/1ml, przy wartości zalecanej dla sieci 200 jtk/1 ml. W badanej próbce nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków kałowych.
Stwierdzona niezgodność z wymaganiami nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Woda przydatna do spożycia i na cele gospodarcze.

Zał. 66/Z/W/19

Otrzymują:

1. GZK Sp. z o.o. Lubasz ul. Stajkowska 23
2. Gmina Lubasz
3. a/a

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Beata
Kościelska; Państwowy Powiatowy
Insp. Sanit. w Czarnkowie
Data: 2019.02.19 10:24:40 CET

KR