

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	/67/ 255-22-40	
- PPIS w Czarnkowie	/67/ 255-27-60	
- fax	/67/ 255 -82-36	ul.Zamkowa 8
- e-mail	psse.czarnkow@pis.gov.pl	64-700 Czarnków
- Sekcja Higieny Komunalnej	/67/ 255-22-40	
- fax Działu/ Oddziału	/67/ 255 -82-36	http://psse-czarnkow.pl
- e-mail Działu/ Oddziału	higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl	

oryginał/ kopia

ON.HK.468.1.2019.20

Czarnków,kwiecień 2019 r.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, przekazuje sprawozdanie z badań próby wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej z wodociągu publicznego w Sokołowie, w dniu 26.03.19, w ramach wewnętrznej kontroli jakości prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Próba została pobrana w następującym punkcie:

Hydrofornia w Sokołowie- woda uzdatniana, podawana do sieci

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie informuje, że badana próba odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz.2294) ze względu na:

- ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, która wyniosła > 300 jtk/1 ml, przy wartości zalecanej dla wody podawanej do sieci ≤ 100 jtk/1 ml oraz

- ze względu na ponadnormatywną zawartość **manganu**, która wyniosła 62 µg/l, wartość dopuszczalna 50 µg/l

Powyższe wartości nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów wymagają jednak podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymaganej ww rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Ocena jakości wody zostanie wydana po otrzymaniu pełnych wyników badań w zakresie parametrów grupy B.

zał. 225/Z/W/19

Do wiadomości

1. Gmina Lubasz

a/a

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Beata
Kościelska; Państwowy Powiatowy
Insp. Sanit. w Czarnkowie
Data: 2019.04.03 12:32:55 CEST

AS