

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	/67/ 255-22-40	
- PPIS w Czarnkowie	/67/ 255-27-60	
- fax	/67/ 255 -82-36	ul.Zamkowa 8
- e-mail	psse.czarnkow@pis.gov.pl	64-700 Czarnków
- Sekcja Higieny Komunalnej	/67/ 255-22-40	
- fax Działu/ Oddziału	/67/ 255 -82-36	http://psse-czarnkow.pl
- e-mail Działu/ Oddziału	higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl	

oryginał/ kopia

ON.HK.4200.4.2019.125

Czarnków, 2019 r.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, przekazuje sprawozdania z badań prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych z wodociągu publicznego w Jędrzejewie, w dniu 10.09.19 r. w ramach planu działania na dany rok organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Próby pobrano w następujących punktach:

Jędrzejewo, hydrofornia, woda podawana do sieci,
sieć Jędrzejewo- szkoła

Stwierdzono następujące przekroczenia:

- w szkole w Jędrzejewie ponownie stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C po 72 h, która wyniosła > 300 jtk/ 1 ml, przy wartości zalecanej dla wody w sieci 200 jtk/1 ml, woda podawana do sieci spełniała pod tym względem wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r.,
- w wodzie podawanej do sieci stwierdzono ponownie podwyższoną zawartość żelaza, która wyniosła 681 µg/l, przy wartości dopuszczalnej 200 µg/l, natomiast w szkole w Jędrzejewie zawartość tego parametru mieściła się w granicach dopuszczalnych przez ww. rozporządzenie i wyniosła 153 µg/l.

Stwierdzone niezgodności nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów jednak należy podjąć działania w celu doprowadzenia tych parametrów do wartości zgodnej z wymaganiami.

Woda nadaje się do spożycia i celów gospodarczych

zał. 1245, 1246/W/19

Do wiadomości

1. Gmina Lubasz

2. a/a

AS