

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZARNKOWIE

### Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	/67/ 255-22-40	
- PPIS w Czarnkowie	/67/ 255-27-60	
- fax	/67/ 255 -82-36	ul.Zamkowa 8
- e-mail	<a href="mailto:psse.czarnkow@pis.gov.pl">psse.czarnkow@pis.gov.pl</a>	64-700 Czarnków
- Sekcja Higieny Komunalnej	/67/ 255-22-40	
- fax Działu/ Oddziału	/67/ 255 -82-36	<a href="http://www.psse-czarnkow.pl">www.psse-czarnkow.pl</a>
- e-mail Działu/ Oddziału	<a href="mailto:higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl">higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl</a>	

oryginał/ kopia

ON.HK.468.1.2019.96

Czarnków, dn..... 2019

### OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Lubasz**, nr sprawozdania z badań : **986/Z/W/19**, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pile  
**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny** w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższego sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 28.10.19, w stacji uzdatniania wody w Lubasz- woda uzdatniona, podawana do sieci,

stwierdza, że w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, **woda obiega od wymagań** rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na **podwyższoną mętność**, która wyniosła 1,5 NTU (wartość zalecana 1 NTU), obecność pojedynczych bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100 ml oraz wyższej niż zalecana, ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22 °C po 72 h, która wyniosła >300jtk/1ml. Wartość zalecana dla wody podawanej do sieci wynosi 100 jtk/1ml.

W badanej próbie nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków kałowych, a przytoczone powyżej rozporządzenie Ministra Zdrowia dopuszcza obecność pojedynczych bakterii grupy coli pod warunkiem nieobecności w badanej próbie bakterii Escherichia coli i enterokoków kałowych oraz przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów należy jednak podjąć działania naprawcze w celu wyjaśnienia przyczyny przekroczeń oraz doprowadzenia ww. parametrów do zgodnych z wymaganiami

Zał. 986/Z/W/19

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23
2. Gmina Lubasz
3. a/a AS