

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CZARNKOWIE**

**Telefony:**

- |                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| - informacja o numerach wewnętrznych | /67/ 255-22-40   |  |
| - PPIS w Czarnkowie                  | /67/ 255-27-60   |  |
| - fax                                | /67/ 255 -82-36  | ul.Zamkowa 8   |
| - e-mail                             | <a href="mailto:psse.czarnkow@pis.gov.pl">psse.czarnkow@pis.gov.pl</a>                     | 64-700 Czarnków  |
| - Sekcja Higieny Komunalnej          | /67/ 255-22-40   |  |
| - fax Działu/ Oddziału               | /67/ 255 -82-36  | <a href="http://www.psse-czarnkow.pl">www.psse-czarnkow.pl</a> |
| - e-mail Działu/ Oddziału            | <a href="mailto:higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl">higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl</a> |  |

oryginał/~~kopia~~

ON.HK.4200.5.2019.133

Czarnków dn. .... 2019 r.

**Wójt  
Gminy Lubasz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie § 22 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294) przesyła **okresową ocenę jakości wody** przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej konsumentom z **wodociągu publicznego w Kruczu**.

Ocena dotyczy okresu od 29.01.19 do 09.12.19 r. oraz wymienionych poniżej sprawozdań z badań, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, prób wody pobranych w dniach 26.03.19, 29.07.19, 27.08.19, 09.12.19 r. w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego, w następujących punktach:

224/Z/W/19 z 26.03.19, 659/Z/W/19 z 02.08.19, N/607/1304/2019/LB-AS/PGC/ z 07.08.19, N/607/1304/2019/LB-WG/PCH/ z 08.08.19, 775/Z/W/19 z 29.08.19, 1110/Z/W/19 z 13.12.19 - stacja uzdatniania wody w Kruczu, wyjście do sieci

oraz

sprawozdań z badań w wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, prób wody pobranych w dniach 29.01.19, 08.10.19 w ramach planu działania organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rok 2019:

81/W/19 z 04.02.19, 1428/W/19 z 14.10.19, N/2353/2019/LB-AS/PGC/ z 16.10.19, N/2353/2019/LB-WG/PCH/ z 22.10.19 – sieć Krucz 62, szkoła

82/W/19 z 04.02.19- sieć Krucz 28, Nadleśnictwo

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny** w Czarnkowie, na podstawie analizy wymienionych sprawozdań z badań prób wody pobranych z wodociągu publicznego w **Kruczu** stwierdza, że **woda spełnia** wymagania zał. nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294), jednak ostatnie badanie przeprowadzone 09.12.19 wykazało podwyższoną mętność wody podawanej do sieci, stwierdzona wartość wyniosła 1,8 NTU, przy wartości zalecanej 1 NTU. W związku z powyższym **wskazane jest** wyjaśnienie przyczyny stwierdzonej niezgodności i przeprowadzenie działań naprawczych w celu zaopatrzenia konsumentów w wodę o właściwej jakości.

Do wiadomości:

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 64-720 Lubasz ul. Stajkowska 23
2. a/a AS