

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	/67/ 255-22-40	
- PPIS w Czarnkowie	/67/ 255-27-60	
- fax	/67/ 255 -82-36	ul.Zamkowa 8
- e-mail	psse.czarnkow@pis.gov.pl	64-700 Czarnków
- Sekcja Higieny Komunalnej	/067/ 255-22-40	
- fax Działu/ Oddziału	/67/ 255 -82-36	www.psse-czarnkow.pl
- e-mail Działu/ Oddziału	higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl	

oryginał/kopia

ON.HK.9011.64.2020

Czarnków, 2020 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej z **wodociągu publicznego w Stajkowie**, nr sprawozdania z badań : **266/Z/W/20**, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pile,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższego sprawozdania z badań próby wody, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa, w dniu 13.07.2020 r., przez próbobiorców Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w stacji uzdatniania wody w Stajkowie- woda uzdatniona, podawana do sieci,

stwierdza, że **woda nie spełnia wymagań** rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na:

- wyższą niż zalecana mętność wody, która wyniosła 2,1 NTU (wartość zalecana 1 NTU)
- ponadnormatywną zawartość żelaza, która wyniosła 521 μ /l (wartość dopuszczalna 200 μ /l)
- podwyższoną utlenialność wody, która wyniosła 6,10 mgO₂/l (wartość dopuszczalna 5,0 mgO₂/l)

Jakość wody pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania ww rozporządzenia.

Stwierdzone przekroczenia nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów, wpływają jednak negatywnie na cechy organoleptyczne (smak, zapach, barwa) i użytkowe wody.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymaganej w rozporządzeniu. Powyższa informacja została przekazana przedsiębiorstwu w dniu otrzymania z laboratorium informacji o stwierdzonych przekroczeniach.

Woda warunkowo przydatna do spożycia i na cele gospodarcze.

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23
2. **Gmina Lubasz**
3. a/a

AS